



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie verejného obstarávania a kontroly investícií

Záujemca

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

11019/2021/VO

Vybavuje

Mgr. Andrea Kopasová

Dátum

10.11.2021

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Dňa 09.11.2021 bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju doručená elektronickou poštou Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom – **Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy Gymnázia, Štúrovo**, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2021 zo dňa 21.10.2021, pod spisovou zn. 48264 -WYP.

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) Vám zasielame príslušné vyjadrenie.

Žiadosť záujemcu:

Otázka č. 1:

Svietidlo LED typu A musí byť v prevedení automatickej regulácie svetelného toku v závislosti od okolitého osvetlenia ako je to uvedené v projektovej dokumentácii?

ODPOVEĎ na otázku č. 1:

V projektovej dokumentácii boli navrhnuté samoregulačné svietidlá podľa platných noriem kvôli dosiahnutiu čo najväčšej úspory.

Otázka č. 2:

Svietidlá typu C a D musia byť v prevedení No flicker ako je uvedené v projektovej dokumentácii?

ODPOVEĎ na otázku č. 2:

Svietidlá typu C a D musia byť v prevedení No flicker ako je uvedené v projektovej dokumentácii,

Všetko, čo je uvedené v projektovej dokumentácii musí byť dodržané.

Projektová dokumentácia bola vyhotovená podľa platných noriem a právnych predpisov a elektroinštalácia bola zároveň navrhnutá tak, aby okrem daných predpisov znižovala energetickú náročnosť budovy školy.

Otázka č. 3:

Pre svietidlá typu C a D musí byť dodržaná úroveň UGR menšia ako 22 ako je uvedené v projektovej dokumentácii?


ODPOVEĎ na otázku č. 3:

Pre svietidlá typu C a D musí byť dodržaná úroveň UGR menšia ako 22 ako je uvedené v projektovej dokumentácii.

Všetko, čo je uvedené v projektovej dokumentácii musí byť dodržané.

Projektová dokumentácia bola vyhotovená podľa platných noriem a právnych predpisov a elektroinštalácia bola zároveň navrhnutá tak, aby okrem daných predpisov znižovala energetickú náročnosť budovy školy.

S pozdravom

Mgr. Andrea Kopasová

odborný referent pre VO