

záujemca

Vec:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď

Obec Drienov ako verejný obstarávateľ vyhlásila zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2021 zo dňa 29.10.2021 pod zn. 51541 – WYP podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky:

„Novostavba 4. triednej materskej školy drienov“.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame nasledovné odpovede k predloženým otázkam:

Otázka č. 1:

V projektovej dokumentácii vo výkresovej časti, výkres 15_Výpis drevených okien a dverí, je pod označením D 7 DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ OTVÁRAVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM. Zároveň je špecifikovaná ako PLASTOVÝ RÁM, FARBA SVETLO ŠEDÁ RAL 7047. Je tento popis správny?

Odpoveď na otázku č. 1:

Materiálové riešenie dverí ozn. „D7“ má byť správne v laminátovom prevedení (krídlo, rám/zárubňa). Vo výpise pri tejto položke je nesprávne uvedené materiálové riešenie drevo resp. plast.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v časti SO 01 – BUDOVA MŠ, VLASTNÝ OBJEKT_VV. Sa nachádza položka č. 190 Sanitárna priečka dosky compact v vysokotl. laminátu hr. 10 mm, 1200 x 600 mm - R7, ktorej chýba merná jednotka. Doplní verejný obstarávateľ mernú jednotku do tejto položky?

Odpoveď na otázku č. 2:

Merná jednotka pre sanitárne priečky „R7“ je uvedená v kusoch. Položka č. 190 je klampiarsky výrobok „K6“.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer v časti SO 02 – vodovodná prípojka sa nachádza položka č.16 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 300 mm s mernou jednotkou m. Je táto merná jednotka správna? položka č.17 Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm s mernou jednotkou m. Je táto merná jednotka správna? položka č.18 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm s mernou jednotkou m. Je táto merná jednotka správna?

Odpoveď na otázku č. 3:

V položkách č.16,17,18 je nesprávne uvedená merná jednotka. Správne má byť merná jednotka v „m²“.

V Drienove, dňa 15.11.2021

S pozdravom



Mgr. Peter Tomko
starosta