

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 26.11.2021 10:16:31

30.11.2021 12:12:22

Otázka:

Dobrý deň, dovoľujeme si požiadať obstarávateľa upraviť výkaz výmer, časť elektroinštalácia a konkrétne zosúladiť položku č. 6 - Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED, kde je uvedené množstvo 530 ks a k tejto položke priradený materiál v položkách č. 7 až 11, kde je v sumáre množstvo až 742 ks. Tzn. nesedí montážna položka s dodávkou... V projektovej dokumentácii, časť B - Kniha svietidiel, je uvedené množstvo dodávky svietidiel spolu 530 ks.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 30.11.2021 aktualizovanú „Prílohu č. 10 súťažných podkladov – Východiskové podklady k predmetu zákazky“ - aktualizovaný (upravený) výkaz výmer pod názvom „ Výkaz výmer elektro“, v ktorom boli upravené množstvá v časti „ELEKTROINŠTALÁCIA“ pri položke č. 9 a 10 a zároveň bola odstránená položka č. 7 v časti „VYSPRÁVKA“.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 24.11.2021 06:39:18

26.11.2021 09:16:10

Otázka:

Dobrý deň,

Žiadame o bližšiu špecifikáciu alebo vymazanie položky z VV - Spojená škola v Ivánke - vysprávkový drážok a maľba stien riadok č.

7 K 767622105 - Montáž hliníkových výplní otvorov - m 1 038,000

PP Montáž okien zdvojených dokončenie okovania krídla otváracích, s plochou do 0,50 m2

Máme za to že riadok je tam nadbytočný keďže sa výmera rovná zaomietaniu a vyspraveniu drážok v železobetónovom strope strope.

Odpoveď:

Uchádzači nebudú predmetnú položku č. 7 naceňovať, nakoľko táto položka je duplicitná.

7/K/767622105/Montáž hliníkových výplní otvorov/m/1 038,000.

Otázka:

Kamerový systém ostáva jestvujúci a realizuje sa len výmena káblového rozvodu?

Odpoveď: Kamerový rozvod a aj samotné kamery budú všetky nové.

Otázka:

Vo výkaze sa nenachádzajú kamery a ani ústredňa. Taktiež nie je jasné dodávka 3x softvér. Vo výkaze sa nenachádzajú kamery a ani ústredňa. Taktiež nie je jasné dodávka 3x softvér. 61 M HRD-840P1T/CU Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD ks 1,000 PP Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD 126 M HRD-840P1T/CP Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 8C-ACC6-STD ks 1,000 PP Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD 127 M HRD-840P1T/CL Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 4C-ACC6-STD ks 1,000 PP Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD. Vopred ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď:

Vo výkaze výmer je kamera uvedená v položke č. 56 a videosever je uvedený v položke č. 59.

56/M/0990-001/Dahua IPC-HDBW2431RP-ZS 4 Mpx dome IP kamera/ks/35,000.

59/M/0584-600/Videosever v prevedení do racku, PCVS Rack TSS 8HDD Videosever/ks/1,000

V projekte je uvažované s 35 ks kamerami, v čase vypracovania sa predával softvér ku kamere v balíkoch (t.j. 24+8+4=36ks).

61/M/HRD-840P1T/CU/Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD/ks/1,000,

126/M/HRD-840P1T/CP/Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 8C-ACC6-STD/ks/1,000,

127/M/HRD-840P1T/CL/Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 4C-ACC6-STD/ks/1,000.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 22.11.2021 13:54:27

24.11.2021 07:02:58

Dobrý deň, Ako uchádzač o verejné obstarávanie „Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji“ by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov. **Otázka č.1** Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávatel') poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ? **Odpoveď č. 1:** Súťažné podklady sú vo vzájomnej súvislosti a spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona o verejnom obstarávaní. **Otázka č.2** Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane potreby potrebných predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? **Odpoveď č. 2:** Verejný obstarávateľ poskytol v súťažných podkladoch projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii elektroinštalácie, zvyšná časť dodávky stavebných prác je definovaná len výkazom výmer. Uchádzači pri oceňovaní výkazov výmer stanovia cenu v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi. **Otázka č.3** Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky? **Odpoveď č. 3:** Áno, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ekvivalent tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. **Otázka č.4** Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ? **Odpoveď č. 4:** Áno, sú. **Otázka č.5** Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela? **Odpoveď č. 5:** Poskytnutá projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou. **Otázka č.6** Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“? **Odpoveď č. 6:** Poskytnutá projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou. **Otázka č.7** Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela? **Odpoveď č. 7:** Poskytnutá projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou. **Otázka č.8** Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku? **Odpoveď č. 8:** Poskytnutá projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou. **Otázka č.9** Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené? **Odpoveď č. 9:** Poskytnutá projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnou legislatívou. **Otázka č.10** Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze – výmere“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD? **Odpoveď č. 10:** Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba vykonania činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. **Otázka č.11** Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona? **Odpoveď č. 11:** Áno, sú. **Otázka č.12** Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby? **Odpoveď č. 12:** Áno, disponuje. Rozsah stavebných prác nepodlieha stavebnému konaniu, bolo zaslané ohlásenie udržiavacích stavebných prác. **Otázka č.13** Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve? **Odpoveď č. 13:** Množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou sú definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba vykonania činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. **Otázka č.14** Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávatel'), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. naviac práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze – výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo? **Odpoveď č. 14:** Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba vykonania činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. **Otázka č.15** Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela? **Odpoveď č. 15:** Áno, je. **Otázka č.16** Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o oznámenie, či bola projektová dokumentácia – Projekt pre realizáciu stavby vypracovaný tak, že ak bude stavba uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, bude zodpovedať základnej požiadavke na stavby, a to požiadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prílohy 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88.4. 4. 2011)? **Odpoveď č. 16:** Projektová dokumentácia k rekonštrukcii elektroinštalácie bola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou.