

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Letná čítareň v záhrade KJF TT

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 15.12.2021 11:06:48

16.12.2021 08:27:03

Verejný obstarávateľ v predloženej zmluve požaduje záručnú dobu 5 rokov. Súčasťou stavby je okrem iného aj dodávka a montáž gastro zariadení, z uvedeného dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o úpravu súťažných podkladov a doplnenie textácie:

Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť návrh zmluvy o dielo v znení, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch časť B. 3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 15.12.2021 10:18:19

15.12.2021 10:36:00

Na základe zmien vyplývajúcich z odpovedí verejného obstarávateľa, žiadame o predloženie aktualizovaného výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Ponuku predložte v zmysle poskytnutého výkazu výmer a Vysvetlení informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej spravidelnej dokumentácii zverejnených v profile zákazky.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 15.12.2021 08:21:25

15.12.2021 10:03:38

Výkaz výmer SO 02 Elektroinštalácia obsahuje položky svietidiel, kde je uvedené "podľa výberu investora". V prípade, že investor požaduje konkrétny typ svietidla, žiadame o upresnenie, nakoľko cenové relácie rôznych výrobcov sa diametrálne odlišujú.

63 M 3480571410.E2 E2 - Stropné svietidlo LED max.20W, 230V, IP20 - podľa výberu investora ks 17,000

0 M 3480571410.E3 E3 - Nastenné svietidlo LED max.20W, 230V, IP44 - podľa výberu investora ks 9,000

0 M 1240571.E4 E4 - Záhradné svietidlo LED max.20W, 230V, IP44 - podľa výberu investora ks 4,000

0 M MI0827 E5 -LED záhradná reťaz max.10W, 230V, IP44 -podľa výberu investora ks 1,000

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ nepožaduje konkrétny typ svietidla, ale len minimálne požiadavky, ktoré svietidlá majú spĺňať. Vo výkaze výmer S02 Elektroinštalácia sa preto upravuje opis položiek nasledovne:

63 M 3480571410.E2 E2 - Stropné svietidlo LED max.20W, 230V, IP20 - minimálne požiadavky ks 17,000

0 M 3480571410.E3 E3 - Nastenné svietidlo LED max.20W, 230V, IP44 - minimálne požiadavky ks 9,000

0 M 1240571.E4 E4 - Záhradné svietidlo LED max.20W, 230V, IP44 - minimálne požiadavky ks 4,000

0 M MI0827 E5 -LED záhradná reťaz max.10W, 230V, IP44 - minimálne požiadavky ks 1,000

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 14.12.2021 08:51:47

15.12.2021 07:34:40

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie:

- rozmerov HPL obkladovej dosky
- nezhody v SO 01 pol 167 a 168, kde na montáž HPL je uvažovaná výmera 80,07m² a na dodávku HPL 203,072 m².

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie cenovej ponuky z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a súvisiacou pandemickou situáciou na Slovensku.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

rozмеры HPL exteriérovej dosky - hrúbka 6 mm, rozmer (JU) 1300x4100 mm

nezhody v SO 01 pol 167 a 168:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Letná čítareň v záhrade KJF TT

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

správna výmera je v pol. 167 - 80,070 m²

správna výmera pri stratnom 4% v pol. 168 - 83,273 m²

Verejný obstarávateľ stanovil lehoty v predmetnej zákazke v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 112 – 116 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania – systém EVO.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 26.11.2021 15:14:42

29.11.2021 08:38:21

Dobrý deň,

chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o poskytnutie projektovej dokumentácie k predmetnej zákazke. Na základe odkazu na stiahnutie PD zverejneného v súťažných podkladoch sa PD stiahnuť nedá.

Ďakujeme

S pozdravom

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Na základe vašej žiadosti sme skontrolovali daný link. Link je funkčný, daná dokumentácia je v formáte zip. z dôvodu rozsiahlosti. Pre rozbalenie daného súboru je nutné mať nainštalovaný voľne dostupný SW napr. winzip, winrar.

https://www.trnava-vuc.sk/data/files/4746_projektova-dokumentacia-letna-citaren.zip

link na stiahnutie SW

<https://www.winrar.sk/index.php?cast=prevzatie>