

ODBORNÉ STANOVISKO č. 1528/4/2021

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 17.03.2021, 30.03.2021

Názov zariadenia: Lužianky – dobudovanie kanalizácie (ČS 9, 10, 11, 13)
Elektrotechnológia a ASRTP

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. f), g)
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Spracovateľ dokumentácie: Ing. Juraj Barus, zodpovedný projektant

Umiestnenie zariadenia: Lužiankyany

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: ttc, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra

Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1. Žiadosť zn. 21047-13159, zo dňa 24.03.2021
2. Predložená dokumentácia a doklady:
 - Konštrukčná dokumentácia: Lužianky – dobudovanie kanalizácie (ČS 9, 10, 11, 13)
Elektrotechnológia a ASRTP
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 13561 4xCSLužianky, zo dňa 18.06.2019.

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Nitre, dňa: 31.03.2021



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Alexander Sládeček
vedúci oddelenia inšpektorov II.

Základné technické údaje:

Rozvodná sústava:

3 N PE AC 50 Hz 400/230V TN-S
3 PE AC 50 Hz 400 TN-S
2 DC 24 PELV

Vonkajší vplyv:

AD8, BC4, AF4