

ČASŤ D - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU

„REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY ŠPORTOVEJ HALY V PRIEVIDZI - SO 01 HRACIA PLOCHA, PALUBOVKA“

1. Predmet zákazky

Rekonštrukcia palubovky rozmerov 47,50 x 25,00 m pozostáva z:

- odstránenie a likvidácia pôvodnej skladby podlahy, deliacich mantinelov a časti PVC podlahy
- vyčistenie a príprava podkladu palubovky, príp. lokálne vyspravenie hydroizolácie
- zhotovenie komplexného certifikovaného podlahového systému - pevnej drevenej podlahy spĺňajúcej kritéria FIBA, Level 1 (napr. JUNCKERS DouBAT 120+ alebo ekvivalent) so zachovaním pôvodných puzdier na športové náradie, príp. výšková úprava telovýchovného náradia s dodaním revízejnej správy. Nášľapná vrstva palubovky bude z masívneho dreva hrúbky 22 mm.
- **Všetky použité komponenty na vyrovnanie nivelety (dvíhanie systému do pôvodnej výšky) musia byť plne kompatibilné so systémom deklarovanej podlahy, čo potvrdí výrobca športovej podlahy svojim vyhlásením.**
- maľovanie čiar polyuretánovou farbou (v súlade s pravidlami jednotlivých športov)
- repasácia deliacich mantinelov oddelujúcich hraciu plochu od diváckeho sektora
- výmena a vyspravenie podlahy PVC po oboch stranách haly – 1. rada diváckeho sektora od palubovky
- dodávka a montáž komplet dvoch kusov mobilných basketbalových košov spĺňajúcich kritériá FIBA, Level 1

Požadované hodnoty pevnej drevenej podlahy pre Úroveň 1:

- Redukcia sily(tlmenia nárazov) podľa EN 14808: min 50%
- Zvislá deformácia podľa EN 14809: min 2,3 mm, max 5,0 mm
- Zvislá reakcia lopty podľa EN 12235: basketbalová lopta min.93%
- Šmykľavosť podľa EN 14903: min. 0,4, max. 0,7 alebo podľa EN 13036-4(suché podm.) min 80, max 110 (vyššie uvedené požiadavky musí podlaha spĺňať v každom mieste)
- priestorový odraz podľa DIN V 18032-2 (2001-04): priemer v každom smere: 20 %, jednotlivé hodnoty najviac do 30 %

Požiadavky na jednotnosť:

- Redukcia sily \pm 5 % (absolútne) z priemeru
- Zvislá deformácia \pm 0,7 mm z priemeru
- Zvislá reakcia lopty \pm 3 % (absolútne) z priemeru

Navrhnutý komplexný podlahový systém musí spĺňať a mať vydané (pričom je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, ktorý musí preukazovať a garantovať minimálne rovnaké alebo vyššie technické parametre, ako garantuje pôvodne požadovaný dokument):

- Certifikát Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA, Level 1 (zhodne pre podlahy a basketbalové koše)
- Vyhlásenie o parametroch podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 305/2011
- Certifikovaný doklad EN 14904:A4
- Vyhlásenie výrobcu športovej podlahy, z ktorého bude zrejmé, že všetky použité komponenty na vyrovnanie nivelety (dvíhanie systému do pôvodnej výšky) športovej podlahy sú plne kompatibilné so systémom deklarovanej podlahy

- Výrobca spoločne s dodávateľskou firmou musia objednávateľovi dodať výrobnú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať: výsledky prototypovej (laboratórnej) skúšky, postup montáže, výsledky kontroly a schvaľovacieho procesu a výsledky kontroly nainštalovanej podlahy schválenú kontrolnými úradníkmi (t. j. dodávateľ musí v ponuke preukázať splnenie požadovaných parametrov (Level 1) navrhovaného podlahového systému a po jej zrealizovaní musí zabezpečiť akreditovanou spoločnosťou preukázanie deklarovaných parametrov – skúšobným protokolom športového povrchu).

Technické požiadavky na basketbalové koše sú uvedené v projektovej dokumentácii – Sprievodnej správe. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uvedený link v Sprievodnej správe (<https://www.spalding-basketballsystems.de/en/portables/>)

slúži iba ako príklad a zobrazené koše na uvedenej stránke slúžia iba ako ilustrácia a je možné ich nahradiť ekvivalentom za podmienky, že navrhovaný ekvivalent spĺňa minimálne rovnaké alebo vyššie technické a účelové parametre ako zobrazený návrh basketbalového koša.

V prípade, ak sa akýkoľvek dokument v tejto výzve a prílohách k nej odvoláva na konkrétne obchodné značky, výrobné označenie, zaužívaný názov alebo akúkoľvek informáciu smerujúcu k identifikácii konkrétneho výrobku, výrobcu či výrobného postupu, je možné, aby uchádzači ponúkli ekvivalent. Ten však musí spĺňať minimálne rovnaké alebo vyššie technické, funkčné, úžitkové a kvalitatívne vlastnosti ako pôvodne navrhované označenie. Uchádzač vo svojej ponuke zároveň predkladá aj technické informácie o navrhovanom ekvivalente.

Verejný obstarávateľ vo fáze vyhodnotenia ponúk posúdi, či ponúknutý ekvivalent je pre neho vyhovujúci a či spĺňa požadované atribúty, t.j. dôkladné a hodnoverné preukázanie ekvivalentnosti je povinnosťou uchádzača, pričom posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.