

# Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov

záujemca

## **Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď**

Obec Drienov ako verejný obstarávateľ vyhlásila zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2021 zo dňa 29.10.2021 pod zn. 51541 – WYP podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky:

### **„ Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov “.**

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon “ ) Vám zasielame nasledovné odpovede k predloženým otázkam:

Otázka č. 1:

V projektovej dokumentácii pod označením OP1 je skladba zateplenia obvodovej steny na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou silikátová farebná omietka. V projekte pri drevenom obklade použité označenie OP1. Uvažuje sa s klasickým kontaktným zateplením s omietkou aj pod dreveným obkladom? Neuvažuje verejný obstarávateľ s použitím klasickej skladby prevetrávanej fasády pri drevenom obklade? Žiadame Vás o doplnenie do projektu skladbu obvodového plášťa s termodrevom.

Odpoveď na otázku č. 1:

V rámci južnej fasády 2.NP ( pod dreveným obkladom ) je možné s odvetranou fasádou uvažovať

Otázka č. 2:

V projektovej dokumentácii je navrhnuté jednokrídlové plastové okno exteriérové 1465 x 2000 mm pod ozn. O 20. Podľa Výpisu vonkajších okien grafické značenie špecifikuje otváracie sklopné krídlo na celú výšku okna bez delenia. Na základe pripomienok od dodávateľov okien je možné zmeniť prevedenie okna delením? Terajší návrh nespĺňa technické normy na prevedenie – príliš veľké zaťaženie na pánty.

Odpoveď na otázku č. 2:

Pre odľahčenie kovania navrhujem vypustiť vyklopné otváranie na okne O20. Poprípade zväčšiť šírku rozširovacieho profilu okna O16 za 200 na 350mm. Tým sa šírka okna O20 zníži na rozmer 1315mm. Alebo použiť kombináciu oboch návrhov.

Verejný obstarávateľ zároveň pristupuje k úprave stanovených termínov v súťažných podkladoch, kde stanovuje lehotu ( kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť V. Predkladanie ponuky, odsek 22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky, bod 22.1 ) na predkladanie ponuky na 31.12.2021 o 10:00 hod.. Verejný obstarávateľ taktiež stanovuje lehotu ( kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť VI. Vyhodnotenie ponuky, odsek 24. Otváranie ponúk, bod 24.2 ) na otváranie ponúk na 31.12.2021 o 11:00 hod.. Zmena nebude realizovaná zverejnením upravených súťažných podkladov.

Ostatné časti Súťažných podkladov ostávajú nezmenené.

Úprava termínov bude realizovaná formou Oznámenia o oprave.

V Drienove, dňa 06.12.2021

S pozdravom



Mgr. Peter Tomko  
starosta