



K3 - ZVODOVÉ ODHLUČNENÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

P - PISOĀR SO SENZOROVÝM SPLACHOVANÍM, 230V

PRECHOD NA JESTVUJÚCE POTRUBIE NAPIJŤ PRECHODKOU PLAST/LIATINA

110

ZVUKOVO IZOLAČNÉ POTRUBIE SPLAŠK. KANALIZÁCIE

..... CIRKULAČNÉ POTRUBIE - izolované (napr. UPONOR)

SV1, TV1, TC1 - STÚPACIE POTRUBIE

RV15 - ROHOVÝ VENTIL DN15 SO SITKOM

IZOLÁCIE LEŽATÝCH A ZVISLÝCH ROZVODOV ST. VODY NÁVLEKOVOU IZOLÁCIOU napr. TUBOLIT DG hr. 9 mm

IZOLÁCIE LEŽATÝCH ROZVODOV TV A C NÁVLEKOVOU IZOLÁCIOU napr. NOBASIL KPS 041 ALUR :

IZOLÁCIE LEŽATÝCH ROZVODOV TV A C NÁVLEKOVOU IZOLÁCIOU napr. NOBASIL KPS 041 ALUR :

- hr. 20 mm VNÚTORNÝ PREMER POTRUBIA DO 22 mm

- hr 50 mm VNÚŠNÝ PRIEMER POTRUBIA NAD 35 DO 100 mm

IZOLÁCIE ZVISLÝCH ROZVODOV TV A C NÁVLEKOVOU IZOLÁCIOU TUBOLIT DO

IZOLACIE ZVISLYCH ROZVODOV TV A C NAVLEKOVOU IZOLACIOU TUBOLIT DG :

- hr. 20 mm VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA DO 22 mm
- hr. 30 mm VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA NAD 22 mm

Autor projektu	Ing. Oliver Golis	Golis Bolo Services spol. s r.o.	
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis	Andrej H. Hlinka 2247, 022 01 Čočača tel:0930/2596800, e-mail:ogolis@ogolis.sk	
Investor	Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palatíkova 2311, 022 16 Čadca		
Katastrálne uzemie	Čadca	Parcela	
Miesto stavby	Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palatíkova 2311, 022 16 Čadca		
Názov stavby	Rekonštrukcia hygienických zariadení		
Oblasť	Pôdorys 3. poschodia - nová poliklinika		
	ZT	05	SO-03