


VŠETKY SPÍNAČE A ZÁSUVKY OSADIŤ VO VÝŠKE 1,4m NAD PODLAHOU
VŠETKY SVETIDLÁ NAMONTOVAŤ NA STENY VO VÝŠKE 2,4m NAD PODLAHOU

LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha
0.01	Chodba	11,31
0.02	Upratovačka	1,25
0.03	Spitňa	3,56
0.04	Chodba	3,64
0.05	WC	1,50
0.06	Chodba	4,54
0.07	Predstien WC M	1,22
0.08	Predstien WC Ž	1,62
0.09	WC Ženy	1,10
0.10	WC Muži	1,16
0.11	Chodba	
0.12	WC	1,17
0.13	Spitňa	3,05
0.14	Chodba	4,78
Plocha spolu		40,38 m2



C SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ - **typ: CYBILL 5832, E 27, IP 44 (RABALUX)**
+ **ŽIAROVKA LED 12W, E 27**

SPÍNAČ ZAPUSTENÝ č.1 VALENA BIELY obj.č. 7 744 01, 230V / 10A IP 20 (LEGRAND)
SPÍNAČ ZAPUSTENÝ č.6 VALENA BIELY obj.č. 7 744 06, 230V / 10A IP 20 (LEGRAND)

ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ VALENA BIELA S KRYTKOU obj.č. 7 742 21, 250V / 16A IP 44 (LEGRAND)

- Spínače a zásuvky namontovať na prístrojové krabice
- Všetky spínače a zásuvky budú osadené v bielych jednoduchých rámkoch
- RÁMIK HORIZONTÁLNY JEDNODUCHÝ VALENA BIELY obj.č. 7 744 51 (LEGRAND)

KRABICA ROZVODNÁ ZAPUSTENÁ KR 68 S VIEČKOM, IP 20 + WAGO SVORKY
- Rozvodné krabice osadiť do steny tak, aby boli prístupné pre kontrolu a údržbu

SVETELNÉ OBVODY - KÁBLE N2XH-J 3 x 1,5mm2, N2XH-O 3 x 1,5mm2 (bezhalógenové káble)

ZÁSUVKOVÉ OBVODY, PRÍVODY PRE SUŠIČE RÚK
- KÁBLE N2XH-J 3 x 2,5mm2 (bezhalógenové káble)

VENTILÁTOR - VSTAVANÝ DO PODHLADU; 230V, 33W, S DOBEHOM - DODÁVKA VZT

EL. SUŠIČ RÚK, ZY 203-A; PLASTOVÝ, NÁSTENNÝ, BIELY, 230V, 1800W (FENIX) - DODÁVKA EL



R2/P - Existujúci istiaci rozvádzač

Do rozvádzača doplniť a zapojiť:

2x prúdový chránič OLI-10B-1N-030AC (OEZ) - Svetelné obvody **S1, S2**

2x prúdový chránič OLI-16B-1N-030AC (OEZ) - Obvody pre sušiče rúk **SR1, SR2**

- Nové prístroje pripojiť vodičmi CY 2,5mm2 na zbernice

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK		
MIESTO STAVBY: KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, PALÁRIKOVA 2311, ČADCA		
INVESTOR: KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, PALÁRIKOVA 2311, 022 16 ČADCA		
NÁZOV STAVBY:		
REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ		
SO-03 NOVÁ POLIKLINIKA		
OBSAH VÝKRESU:	PRÍJEMIE - ELEKTROINŠTALÁCIA	
Ing. Vladimír KRČMÁREK		
projektové a rozpočtové práce elektro		
023 14 SKALTĚ 1014		
tel.: 0907 824 114, 0411433 57 88		
e-mail: krcmarek.vladimir@sonline.sk		
IČO: 40 136 625		
POČET FORMÁTOV: 2 x A4		
DÁTUM: 07. 2017		
STUPEŇ:	R P	
MIERKA:	Č. VÝKRESU:	
1 : 50	E - 1.	