Katastrálne územie: Nekyje na Ostrove
Druh povrchu: asfaltová komunikácia

KANALIZAČNÝ VÝTLAK "**V10**" HDPE PE 100 RC DN 110 mm - 470,00 m

ČS10

V9 / V10 / V9

KH3

AŠ2

telekom. kábel | telekom. kábel | plynovodné potrubie | telekom. kábel

POZDĽŽNY PROFIL
M 1 : 1000 /100



Sklon ‰ , dĺžka m / Profil, materiál, dĺžka m

3,00	stúpa	155,00	3,00	klesá	150,00	3,00	stúpa	115,00	2,40	klesá	50,00
110	HDPE PE 100 RC										470,00

Nekyje na Ostrove
asfaltová komunikácia

Š350 - 1,66

ČS11

K2-1

KANALIZAČNÝ VÝTLAK "**V11**" HDPE PE 100 RC DN 110 mm - 165,00 m

vodovodné potrubie



3,00	stúpa	165,00
110	HDPE PE 100 RC	165,00

Okresný úrad Dunajská Streda
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dokumentácia bola overená v konaní a je podkladom pre uskutočnenie vodnej stavby podľa povolenia čs. OU-DS-OSZP-2017/003172-006.sch zo dňa: 30. 04. 2017
podpis

Ing. Peter ELEK
autorizovaný stavebný inšpektor
2663 * Z * A1
Autorizačné osvedčenie č. 2663 * Z * A1

6

Hl. inž. projektu	Ing. Peter Elek, Aut. Ing.
Zodp. projektant	Ing. Peter Elek, Aut. Ing.
Kreslil	Ing. Peter Elek ml.
Objednávateľ	Obec Vrakúň
Miesto stavby	k.ú. Vrakúň, Nekyje na Ostrove

AKVACONSULT s.r.o.
929 01 DUNAJSKÁ STREDA, LETIŠTNÁ 6/A
TEL.: 031/5534296, FAX : 031/5515913

Názov stavby
KANALIZÁCIA VRAKÚŇ

Dátum	november 2016
Stupeň projektu	projekt pre SP
Formát	5 x A4
Mierka	1 : 1000/100
Číslo výkresu	D15

Názov prílohy
POZDĽŽNY PROFIL KANALIZAČNÉHO VÝTLAKU V10, V11