

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Stavebné práce pre účely projektu Lenartov – Rekonštrukcia a dostavba materskej školy 2

Obstarávateľ: Obec Lenartov

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 26.01.2022 12:44:33

Zverejnené: 31.01.2022 11:21:20

Dobrý deň

Žiadame o úpravu PHZ z dôvodu, že v zadaní elektroinštalácie v zmysle vysvetlenia z dňa 24.1.2022 dochádza k zmene rozsahu prác.

Odpoveď: po upresnení odpovede zo strany verejného obstarávateľa je zrejmé, že nedochádza k zmene rozsahu prác.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 26.01.2022 12:40:13

Zverejnené: 31.01.2022 11:21:20

Dobrý deň

V zmysle vysvetlenia z dňa 24.01.2022 (dodávateľ dané položky predloží v samostatnom výkaze výmer) žiadame verejného obstarávateľa, aby poskytol uchádzačom takýto výkaz výmer ako súčasť súťažných podkladov.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresnil svoju odpoveď: *dodávateľ dané položky predloží v samostatnom výkaze výmer, tzn. pre cenovú ponuku platí výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a ktorý bol schválený poskytovateľom. Položky, ktoré uvádza uchádzač, nie sú schválené poskytovateľom NFP a preto momentálne netvorí/ resp. nemajú tvoriť obsah cenovej ponuky uchádzača.*

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 10.12.2021 12:01:30

Zverejnené: 31.01.2022 11:19:27

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o odpoveď, či doplní do výkazu výmer, alebo akým spôsobom máme oceniť chýbajúce položky v časti elektroinštalácia, a to:

Vyfrézovanie rýh v teh. murive

Vysekanie kapsy pre krabice

Montáž senzorov pohybu

Kompletizácia rozvádzača

Montáž:

Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 oranžový

Vodič pevný N2XH-J 10 bezhalogénový

Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny

Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny

Ventilátor domový 125LDTL 125mm 230V 16W 34dB s časovačom GL biely

Hlásič dymu ProfessionalLINE, biela, typ 6833/01-84-500

Spínač súmrakový 2105003 10A/230VAC 1Z vstavané čidlo IP55

Hlavica ovládacia núdz. zastav. XALK178 v skrinke červ. 1V s aretáciou

Ďakujem

Odpoveď:

dodávateľ dané položky predloží v samostatnom výkaze výmer, tzn. pre cenovú ponuku platí výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a ktorý bol schválený poskytovateľom. Položky, ktoré uvádza uchádzač, nie sú schválené poskytovateľom NFP a preto momentálne netvorí/ resp. nemajú tvoriť obsah cenovej ponuky uchádzača.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 20.01.2022 10:31:24

Zverejnené: 21.01.2022 10:57:50

Dobrý deň žiadame VO o vysvetlenie.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Stavebné práce pre účely projektu Lenartov – Rekonštrukcia a dostavba materskej školy 2

Obstarávateľ: Obec Lenartov

Nakoľko daná zákazka sa už viackrát predížuje, chceme sa opýtať, nakoľko v SP v bode 8.1 je uvedené nasledovné:

8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným obstarávateľom do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Nakoľko uchádzač dnes zaslal na adresu VO bankovú záruku - dodatok č.1 s novou lehotou viazanosti do 25.01.2023, chceme sa opýtať, či VO bude akceptovať bankovú záruku aj s lehotou viazanosti do 25.01.2023, nakoľko dnes VO opäť predĺžil lehotu na predkladania ponúk do 7.2.2022

Za vysvetlenie a odpoveď Vám ďakujem

Odpoveď:

VO bude akceptovať uvedenú bankovú záruku

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 10.01.2022 12:13:02

Zverejnené: 11.01.2022 08:22:02

Dobrý deň

Bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie bankovej zábezpeky formou bankovej záruky, ak banková záruka bude vystavená bankou v elektronickej forme a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom ? Upozorňujeme, že digitálne podpísaná banková záruka sa považuje za originál, t.j. papierová listina sa nevystavuje, preto ju uchádzač nevie verejnému obstarávateľovi doručiť v listinnej forme.

Odpoveď:

verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie bankovej zábezpeky formou bankovej záruky, ak banková záruka bude vystavená bankou v elektronickej forme a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom