



Všetkým známým zájemcom

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	35186/2021	Ing. Tury /048-4330340	17.12.2021

Vec: Výzva VVO č.272/2021 zo dňa 24.11.2021,oznámenie č.57133 – WYP na podlimitnú zákazku „Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová, Vetva B“ - vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a SP č.3.

Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme na PROFILE verejného obstarávateľa - zároveň posielame všetkým záujemcom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady - vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a v inej sprievodnej dokumentácii pre predmet zákazky „Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová, Vetva B“, nasledovne:

Otázka č. 1

V projektovej dokumentácii chýba výmera náterových plôch ocelevej konštrukcie lávky. Dokumentácia v stupni DRS ju štandardne obsahuje. Môže verejný obstarávateľ doplniť chýbajúcu položku s výmerou?

Odpoveď č.1

Presný tvar jednotlivých stavebných celkov ocelevej konštrukcie vrátane postupu výroby a montáže jednotlivých celkov bude definovať dokumentácia na vykonanie prác (DVP). Na základe tejto dokumentácie, ktorú vypracuje zhotoviteľ stavby, budú stanovené presné výmery náterových plôch nosnej konštrukcie.

Verejný obstarávateľ nedoplní položku s výmerou na náter ocelevej konštrukcie, táto položka bude súčasťou DVP, ktorú vypracuje zhotoviteľ.

Otázka č.2

Dokumentácia v stupni DRS by mala obsahovať výkaz materiálu ocelevej konštrukcie lávky aj kvôli kontrole a korektnému spracovaniu ponuky. Môže verejný obstarávateľ doplniť výkaz materiálu ocelevej konštrukcie lávky?

Odpoveď č.2

Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorá bude zohľadňovať výrobu a stavebné postupy. Presné tvary jednotlivých častí dielcov potrebné na výrobu bude stanovovať Výrobnotechnická dokumentácia (VTD). Obidve dokumentácie budú obsahovať aj výkazy materiálu. Z projektovej dokumentácie DSP/DRS (nosná konštrukcia – prílohy 301-305) je zrejмый tvar ocelevej nosnej konštrukcie potrebný na korektné nacenenie. V položke výkazu výmer – č.p. 81 Vodorovná oceľová dvojkomorová konštrukcia lávky - je špecifikovaná hmotnosť ocelevej konštrukcie. V technickej správe sú stanovené požiadavky na oceľové konštrukcie – kapitola 7.9., resp. 9.2..

Verejný obstarávateľ nedoplní výkaz materiálu, tento bude súčasťou DVP a VTD, ktorú vypracuje zhotoviteľ.

Otázka č.3

Žiadame upresniť ako je uvažovaná montáž pilierov lávky. Bude potrebná nejaká dodatočná stabilizácia? Je táto stabilizácia súčasťou hmotnosti vo výkaze výmer ocelevej konštrukcie lávky?

Odpoveď č.3

Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorá bude zohľadňovať výrobu a stavebné postupy, montáže, podopretia etc.. V položke výkazu výmer - č.p. 74 Ocelová spodná stavba lávky – piliere a pylón - je definované: vr. montáže, žeriavov, spevnenia povrchu pre žeriavy a ich odstránenia, montážnych podpier a ich založenia etc. . Z popisu položky vyplýva, že stabilizácia nie je zarátaná v hmotnosti položky.

Otázka č.4

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, ktoré z príloh č.1 – 4 Návrhu Zmluvy o dielo majú byť súčasťou ponuky uchádzača?

Odpoveď č.4

Súčasťou ponuky uchádzača je Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer (Rozpočet stavby).

Otázka č.5

V SO 201 výkaz výmer položka č.147 Pochôdzna izolácia hr.10mm – zo skúseností z iných látok sa nám zdá táto hrúbka veľká (bežne sú hrúbky 3-7mm) čím navyšuje cenu položky.

Trvá obstarávateľ na tejto hrúbke?


Odpoveď č.5

Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorá bude zohľadňovať výrobu, stavebné postupy a použité výrobky. Požadovanú hrúbku pochôdznej izolácie 10 mm, uvedenú vo výkaze výmere v položke č. 147, požadujeme dodržať.

Súčasne bude toto vysvetlenie SP č.3 zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

S pozdravom

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-33-


Ján Nosko
primátor
Mesto Banská Bystrica