

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

V Bratislave, 22.12.2021

Vec:

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk – prijatie ponuky

V súlade s § 55 ods. 2) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) Vám oznamujeme výsledok vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásil verejný obstarávateľ **Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 JASLOVSKÉ BOHUNICE** na predmet zákazky „**Dodávka a výmena elektrických ochrán rozvodne R110kV a transformátorov 110/6,3kV**“.

Verejný obstarávateľ Vami predloženú ponuku **prijíma**.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k uvedenému predmetu zákazky bolo uverejnené v **Úradnom vestníku Európskej únie č. 2021/S 102 z dňa 28.5.2021** pod označením **267853** a vo **Vestníku verejného obstarávania č. 129/2021 z dňa 31.5.2021** pod označením **28351 - MSS**.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ zverejnil v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch kritériá na vyhodnotenie ponúk. Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala podľa § 53 a § 40 Zákona a spôsobom určeným v Súťažných podkladoch.

Komisia sa v zmysle odporúčaní **Rozhodnutia ÚVO č. 9461-6000/2021-OD z 27.8.2021** opätovne vrátila k vyhodnoteniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky, aby svoje rozhodnutie o akceptovaní Vami predloženého ekvivalentného riešenia predloženého v ponuke, transparentným a preskúmateľným spôsobom zachytila v dokumentácii z verejného obstarávania.

Komisia porovnala komponenty výrobcu **SIEMENS**, ktoré ste ponúkli, s pôvodnými komponentmi výrobcu **ABB**, ktoré v **Súťažných podkladoch** žiadal verejný obstarávateľ a **rozhodla, že v rozhodujúcich parametroch sú požiadavky splnené aj pri ekvivalentnom riešení**. Na základe tohto porovnania, ako aj overenia funkčnosti a bezproblémovosti použitia komponentov rôznych výrobcov (**SIEMENS** a **ABB**) v jednom systéme u iných prevádzkovateľov, ktorí takéto riešenia používajú (**Východoslovenská distribučná, a.s.; Tepláreň Košice, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s.**), ktorého výsledkom bolo zistenie, že Vami ponúknuté komponenty výrobcu **SIEMENS** bez problémov fungujú v systéme s riadiacim systémom **ABB/Hitachi**, komisia rozhodla, že Vami ponúknuté komponenty **spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky pre prevádzku v existujúcom systéme**.

Porovnaním ich rozhodných parametrov vyhodnotila Vami ponúknuté komponenty v zmysle bodu 39. Rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie číslo 503-9000/2014-KR/5 z 3.3.2014

- a) ako spĺňajúce všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky, a preto ich považuje za ekvivalentné pôvodným, ktoré v Súťažných podkladoch žiadal verejný obstarávateľ, alebo*
- b) ako tovary, ktoré nepatria do skupiny a), avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované tovary určené.*

Nakoľko ste splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a podmienky účasti a v zmysle zvoleného kritéria ste predložili najvýhodnejšiu ponuku, **v predmetnom postupe zadávania zákazky ste uspeli.**

Poradie uchádzačov:

1. **SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA
2. **PPA ENERGO s.r.o.**, Vajnorská 137, 830 01 BRATISLAVA
3. **LiV ELEKTRA, a.s.**, Priemyselná 10, 821 09 BRATISLAVA
4. **Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.**, Tuhovská 29, 831 06 BRATISLAVA
5. **VUJE, a.s.**, Okružná 5, 918 64 TRNAVA

Súčasne Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ s Vami uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk v súlade s § 56 Zákona. Na uzavretie zmluvy budete verejným obstarávateľom vyzvaný.

S pozdravom

Mgr. Teodor PASTERNÁK, PhD., v.r.