

Tabuľka výkonov												
Označenie	Názov zariadenia	Výrobca	Typové označenie	Počet	Hmotnosť [kg]	Vzduchotechnika	Elektroinštalácia			Umiestnenie	Požiadavky	Hranice dodávok
						Prietok - odvod	Napätie [V]	El. príkon [kW]	Prúd odberový		Požiadavky na ELEKTRO	
Zariadenie č. 2 Vetrание veľkej telocvične												
2.01	Axiálny nástenný ventilátor	TZB produkt	FN030-6IQ.BA.A7P2	2	9	2800	230	0,42	2,2	Veľká telocpcična	Silové napájanie, spustenie ventilátora na základe denného programu, ovládanie ventilátora potenciometrom 10K (0-10V), chod ventilátorov previazať s prírodnými teplovzdušnými jednotkami (vid projekt UK)	potenciometer 10K dodáva VZT
Zariadenie č. 3 Vetrание malej telocvične												
3.01	Axiálny nástenný ventilátor	TZB produkt	FN030-6IQ.BA.A7P2	1	9	2800	230	0,42	2,2	Malá telocvična	Silové napájanie, spustenie ventilátora na základe denného programu, ovládanie ventilátora potenciometrom 10K (0-10V), chod ventilátorov previazať s prírodnými teplovzdušnými jednotkami (vid projekt UK)	potenciometer 10K dodáva VZT