

# Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie verejného obstarávania a kontroly investícií

## Záujemca

Váš list číslo/zo dňa  
ŽoV 21.01.2022

Naše číslo  
10918/2021/VOaKI

Vybavuje  
Mgr. Masarik

Nitra  
01.02.2022

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 4

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „**Cesta II/573 Šal'a – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno**“ uverejnenej vo Vestníku VO č. 292/2021 - 22.12.2021 označenie 59319 – MSP a Vestníku EÚ č. 2021/S 247-651826 zo dňa 21.12.2021 zasielame nasledovné:

### Otázka záujemcu:

1. Na základe predloženej projektovej dokumentácie je vo výkrese Vzorové priečne rezy – intravilán aj extravilán uvedené použitie asfaltovej zmesi : Asfaltový betón pre obr. vrstvu ACo 11-I, 50/70 40mm STN EN 13108-1.  
Pre projektom stanovenú zmes ACo 11-I, 50/70 nie je možné dodržať kvalitatívne požiadavky KLAZ 1/2019 strana 12, tabuľka 2, ktorá hovorí o minimálnej požiadavke bodu mäknutia pre asfaltové spojivo, pre použitie v obrusnej vrstve vozovky. Min. hodnota bodu mäknutia je pre túto vrstvu min. 65°C pre teplotnú oblasť I, v ktorej sa stavba nachádza. Asfaltová zmes s použitím spojiva 50/70, v zmysle PD - Vzorové priečne rezy – konštrukcia č.1 a č.3, má bod mäknutia 46-54°C (KLA 1/2019 str.10, kat.list I/5).  
Žiadame verejného obstarávateľa o návrh asfaltovej zmesi s použitím asfaltového spojiva, ktoré bude spĺňať vyššie uvedené podmienky KLAZ 1/2019, KLA 1/2019.

### Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ trvá na použití uvedenej asfaltovej zmesi.


### Otázka záujemcu:

2. Na základe predloženej projektovej dokumentácie, vo výkrese Vzorové priečne rezy – intravilán je v konštrukcii č.1 uvedené použitie asfaltovej zmesi : Asfaltový betón pre obr. Vrstvu ACo 11-I, 50/70 40mm STN EN 13108-1. V konštrukcii č. 2 je uvedené použitie asfaltovej zmesi : Asfaltový betón pre obr. Vrstvu ACo 11-II, 50/70 40mm STN EN 13108-1, ktorá sa však vo výkaze výmer nenachádza.  
Žiadame verejného obstarávateľa určenie použitia asfaltovej zmesi, prípadne opravu projektovej dokumentácie.

**Vyjadrenie verejného obstarávateľa:**

Vo výkrese Vzorové priečne rezy – Extravilán je v konštrukcii č. 2 uvedené nesprávne označenie obrusnej vrstvy ACo 11-II, 50/70 40mm. Verejný obstarávateľ uvažuje v Konštrukcii č. 2 s použitím obrusnej vrstvy ACo 11-I, 50/70 40mm. Predmetnú vrstvu je potrebné naceniť podľa výkazu výmer.

S pozdravom



Mgr. Michal Masarik  
odborný referent pre VO