

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska - Hlohovec

Obstarávateľ: Mesto Hlohovec

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 23.02.2022 12:43:33

Zverejnené: 23.02.2022 14:45:57

Dobrý deň,

zverejňujeme odpoveď na otázku:

"v zmysle odpovede VO na otázku uchádzača pod poradovým č. 3 zo dňa 18.02.2022 je uvedené "Doplnené výkazy - výmer sú vnímané ako čiastkové výkazy výmer, na ktoré sa odvoláva položka v hlavnom výkaze - výmer. Čiastkové výkazy je potrebné oceniť a priložiť k súťažným podkladom". Chápeme správne, že máme priložiť ocenené čiastkové výkazy výmer aj do našej ponuky?"

Bude verejný obstarávateľ ešte predlžovať lehotu na predkladanie ponúk?"

Odpoveď:

Áno chápete správne, že čiastkové výkazy je potrebné oceniť a priložiť k Vašej ponuke.

Verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk, nakoľko čiastkové výkazy - výmer Vám boli zaslané už 08.02.2022 v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 01.02.2022 a lehotu na predloženie ponúk bola predĺžená zo dňa 16.02.2022 na deň 24.02.2022. Bez ocenenia čiastkových výkazov - výmer nie je možné doplniť súhrnné položky v hlavnom výkaze - výmer objektov.

S pozdravom

Ing. Ivan Šimo, referent pre verejné obstarávanie.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 18.02.2022 13:17:14

Zverejnené: 21.02.2022 08:41:47

Dobrý deň,

v zmysle správneho a jednotného oceňovania výkazu výmer žiadame o upresnenie resp. priradenie jednotlivých výkazov výmer pre profesie ku konkrétnym číslam položiek a stavebným objektom.

Odpoveď:

Hlavný rozpočet s danou položkou – názov VV pre doplnenie:

VV Geodetické práce a kamerový systém – pol. č. 2 (Kamerový systém) doplniť z: VÝKAZ – Kamerový systém_Mesto Hlohovec – ZS Podzámska KS

VV SO 3 Športoviská – pol. č. 72 (M21 – 155 Elektromontáže – rozpočet vid' profesia) doplniť z: VÝKAZ – SO 3 ŠPORTOVISKÁ

VV SO 4 Tenisové ihrisko s osvetlením – pol. č. 63 (M21 – 155 Elektromontáže – rozpočet vid' profesia) doplniť z: VÝKAZ – SO 4 TENISOVÉ IHRISKO

VV SO 5 Budova šatní a skladov športového náradia – pol. č. 31 (Kanalizačná prípojka – rozpočet vid' profesia) a pol. č. 33 (Ústredné kúrenie a teplovodná prípojka – rozpočet vid' profesia) doplniť z: SATNE-UK-KAN-VV

VV SO 5 Budova šatní a skladov športového náradia – pol. č. 56 (M21 – 155 Kábelová prípojka – rozpočet vid' profesia) doplniť z: VÝKAZ – SO 5 5-E KÁBELOVÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

VV SO 5 Budova šatní a skladov športového náradia – pol. č. 57 (M21 – 155 Bleskozvod – rozpočet vid' profesia) doplniť z: VÝKAZ – ZŠ HLOHOVEC 5-B BLESKOZVOD

VV SO 5 Budova šatní a skladov športového náradia – pol. č. 32 (Vodovodná prípojka – rozpočet vid' profesia) doplniť z: VÝKAZ_SO 5 Budova šatní_Vodovodná prípojka Hlohovec

S pozdravom

Ing. Ivan Šimo, referent pre verejné obstarávanie

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 17.02.2022 14:43:32

Zverejnené: 18.02.2022 12:29:53

Dobrý deň,

Zasielame vysvetlenie nasled. otázok:

1. V PD a vo VV v časti SO – 3 Športoviská je navrhnutý športový povrch (položka vo VV č. 37) „Športový povrch umelý "TARTAN CONIPUR SP hr. 13 mm" (vrátane všetkých konštrukč. vrstiev)" na atletickom ovále + severný a južný sektor červenej farby v množstve 1810,7 m² a na plochách vo vnútri atl. oválu tj. multifunkčných ihriskách zelenej farby v množstve 1749,3, m². Máme za to, že uvažovaný povrch na multifunkčných ihriskách nie je navrhnutý správne, nakoľko tartanový povrch typu 10 + 3 mm je určený na bežecké disciplíny. Pri použití takéhoto typu povrchu na multifunkčné ihrisko nebudú zabezpečené správne parametre pre navrhnuté športy (loptové hry). Pre multifunkčné ihriská by mal byť použitý povrch typu full EPDM hr. 10 mm, aby boli zaručené správne vlastnosti a parametre pri športových loptových hrách. Prosíme VO obstarávateľa o prehodnotenie typu

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska - Hlohovec

Obstarávateľ: Mesto Hlohovec

športového povrchu a o vyjadrenie k vyššie spomínanému.

Odpoveď:

Súťažné podklady v časti B.1.2.7 umožňujú vo výkaze – výmer oceniť vykonať aj prostredníctvom ekvivalentu pričom musí byť splnené nasledovne:

Predmet zákazky je v celom rozsahu v projektovej dokumentácii a v neocenenom výkaze výmer opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú požadované na zabezpečenie účelu predmetu zákazky pri zachovaní rovnakých alebo vyšších technických parametrov. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade predloženia ekvivalentných výrobkov, uchádzač upozorní na to vo svojej ponuke, ekvivalenty uvedie v ocenennom výkaze výmer a súčasne predloží katalógové listy, opisy, fotografie, vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k nim, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami pre ekvivalentné výrobky. V prípade, že nevyužijete možnosť ekvivalentu treba postupovať podľa položiek uvedených vo výkaze výmer.

2. Prosíme VO o objasnenie ako správne oceniť VV a taktiež o zjednotenie VV, nakoľko vo vysvetlení č. 1 zo dňa 8.2.2022 boli doplnené kompletne VV pre profície (el. prípojka, bleskozvod, kamerový systém, osvetlenie pre atl. ovál a tenis, UK, vodovodná a kanalizačná prípojka) a v pôvodných VV pre stavebné objekty sú na tieto profície iba súborové položky.

Odpoveď:

Doplnené výkazy - výmer sú vnímané ako čiastkové výkazy výmer na ktoré sa odvoláva položka v hlavnom výkaze - výmer objektu. Čiastkové výkazy je potrebné oceniť a priložiť k súťažným podkladom.

Ako konkrétny príklad uvádzame: V objekte SO 05 sa položka č. 31 „ Kanalizačná prípojka – rozpočet vid'. profícia „, odvoláva na doplnený výkaz výmer (konkrétne pre náš prípad: VÝKAZ_S05 Budova šatní_Vodovodná prípojka Hlohovec), ktorý obsahuje podrobne ocenenie jednotlivých položiek, ktorý treba oceniť a výslednú sumu doplniť do objektu SO 05 a to do položky č.31.

S pozdravom

Ing. Ivan Šimo, referent pre verejné obstarávanie

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 08.02.2022 10:16:41

Zverejnené: 08.02.2022 12:36:39

Dobrý deň.

Vážený Verejný obstarávateľ, Objekt Sadové úpravy:

Upozorňujem na nesúlad vybraných položiek rastlinného materiálu z VV a PD: - položka č. 18 – vo VV 40ks Javor poľný (Acer campestre), v PD 40 ks Borovica lesná (Pinus sylvestris)- položka č. 19 – vo VV 10ks Tavoľa kalinolistá (Physocarpus opulifolius Dart's Gold), v PD 10 ks Taxus media "HICKSII" (Tis prostredný "HICKSII").

Prosím o vyjadrenie, ktoré druhy drevín majú byť ocenené. Zároveň je potrebné uviesť veľkostné špecifikácie rastlinného materiálu: - pri stromoch minimálny obvod kmeňa- pri kroch minimálna výška?

Ďakujem

Odpoveď:

Žiadame oceniť položky uvedené vo výkaze výmer a to konkrétne:

- položka č.18 Javor poľný Acer campestre 40ks,
- položka č.19 Tavoľa kalinolistá Physocarpus opulifolius Dart's Gold 10ks .

Nesúlad bol spôsobený dodatočnými požiadavkami dotknutého orgánu, pri ocenení treba vychádzať u daných položiek z výkazu výmer.

Veľkostné špecifikácie rastlinného materiálu :

- Brečtan Hedera Helix krík D 10 – 15 cm – popínavka, dĺžka rastliny pri výsadbe min. 1 m – 10 ks,
- Javor poľný ACER campestre – obvod kmeňa min. 14 – 16 cm, nasadenie koruny vo výške 2 m – 40 ks,
- Tavoľa kalinolistá Physocarpus opulifolius Dart's Gold – výška pri výsadbe min 60 cm – 10 ks,
- Platanus acerifolia - Platan Javorolistý obvod kmeňa min.14-16cm, nasadenie koruny vo výške 2m – 5 ks
- Kolkwitzia Amabilis (kolkvicia nádherná) – výška pri výsadbe min. 60 cm – 10 ks.

S pozdravom

Ing. Ivan Šimo, referent pre verejné obstarávanie

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska - Hlohovec

Obstarávateľ: Mesto Hlohovec

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 01.02.2022 09:18:16

Zverejnené: 08.02.2022 09:18:11

Vážený verejný obstarávateľ,

žiadame o vysvetlenie nasledovných otázok:

1.V objekte SO 1 – prípravné práce, sa nachádza položka č. 46 – Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na určených skládkach „O“ – ostatný odpad v celkovom množstve 714,867 ton. Z uvedenej položky nie je jasné, o ktoré odpady sa jedná, nakoľko v objekte sa nachádzajú viaceré položky odstránenia konštrukcií ako: kamenivo, betón, asfalty, zemina, **škvára a antuka**. Prosíme VO o rozpísanie a určenie tonáže jednotlivých odpadov zo stavby, nakoľko pri rôznych druhov odpadu je rozdielna cena za poplatok skladovania.

Odpoveď:

Podrobné rozpísanie položky sa nachádza v po č. 43 daného výkazu výmer (SO - 1 Prípravné práce) kde suma 714,67 t je súčet nasledujúcich položiek:

"podklad z kameniva:" 15,627 = 15,627 "betón, bet. rigol" 10,64+64,237+1,774 = 76,651 "štrk" 67,092 = 67,092 "škvára" 465,8 = 465,800 "asfalt" 27,979 = 27,979 "antuka" 61,718 = 61,718

2. V objekte SO 4 – tenisové ihrisko, sa nachádza položka č. 45 – Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na určených skládkach – z demol. vozoviek „O“ – ostatný odpad v celkovom množstve 225,504 ton. Z uvedenej položky nie je jasné, o ktoré odpady sa jedná, nakoľko v objekte sa nachádzajú viaceré položky odstránenia konštrukcií a to: zemina, **škvára a antuka**. Prosíme VO o rozpísanie a určenie tonáže jednotlivých odpadov zo stavby, nakoľko pri rôznych druhov odpadu je rozdielna cena za poplatok skladovania.

Odpoveď:

V technickej správe objektu SO 4 – Tenisové ihrisko na str.2/3 je uvedené nasledovne: „Tehlová antuka s podkladnou škvárou budú odvezené na skládku odpadov, pričom čistá výkopová zemina bude uložená na medziskládku na stavenisku pre použitie do konečných terénnych násypov v rámci objektu SO 7...“

3. V objekte SO 3 – Športoviská položka 72 – „M21 - 155 Elektromontáže - rozpočet vid'. profesia“; v objekte SO 4 – Tenisové ihrisko položka 63 - „M21 - 155 Elektromontáže - rozpočet vid'. profesia“; v objekte SO 5 – Budova šatní a skladov športového náradia položky 31. – „Kanalizačná prípojka - rozpočet vid'. profesia“; 32 – „Vodovodná prípojka - rozpočet vid'. profesia“; 33 – „Ústredné kúrenie a teplovodná prípojka - rozpočet vid'. profesia“; 56 – „M21 - 155 Kábelová prípojka - rozpočet vid'. profesia“; 57 – „M21 - 155 Bleskozvod - rozpočet vid'. profesia“, v týchto položkách je uvedená poznámka - rozpočet vid'. profesia. V predložených podkladoch od VO sme tieto rozpočty k uvedeným profesiám nenašli. V TS k jednotlivým profesiám je uvedená strana s názvom ROZPOČET, ale je prázdna. Prosíme VO o vysvetlenie a prípadné doplnenie rozpočtov, nakoľko oceňovanie súborovej položky vo VV môže byť diskriminačné.

Odpoveď:

Súťažné podklady budú doplnené o výkaz-výmer:

SO 03 – časť areálové osvetlenie.

SO 04 - časť osvetlenie tenisového ihriska.

SO 05 - časť ústredné vykurovanie a teplovodná prípojka, kábelová elektrická prípojka, vodovodná prípojka a bleskozvod.

4. V objekte Geodetické práce a služby, kamerový systém sa nachádza položka 2 „Kamerový systém“. V projektovej dokumentácii ani v TS nie je spomínané o aký kamerový systém sa jedná a odkiaľ bude napájaný. Prosíme VO o vysvetlenie prípadne doplnenie technických parametrov ku kamerovému systému.

Odpoveď:

Súťažné podklady budú doplnené o výkaz-výmer na časť kamerový systém. Umiestnenie dátových káblov sa uvažuje umiestniť do existujúcich výkopov, rozvážač bude umiestnený do technickej miestnosti v objekte SO 05 Objekt šatní – vchod odzadu. Konektivita do rozvážača bude cez optický kábel, ktorý pôjde v trase výkopov k telocvični, odtiaľ bude prechádzať do vnútra a pôjde vnútorom až do učebne, kde je privedený internet - očakáva sa že k miestu rozvážača bude privedený elektrický kábel CYKY 3x2,5 s istením 16A.

Tieto odpovede sú zároveň aj odpoveďou na dve žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré boli zaslané dňa 03.02.2022.

S pozdravom

Ing. Ivan Šimo, referent pre verejné obstarávanie