

Vysvetľovanie

Názov zákazky: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU

Obstarávateľ: Obec Gerlachov

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 10.02.2022 07:16:10

Zverejnené: 13.02.2022 23:46:55

Prosíme VO do vyjadrenie k položke z VV_ASR č.položke : 178 - Vetracia jednotka, dodávka a montáž podľa PD a k položke z VV_prof , diel: 6 - Vzduchotechnika, č. položke: 88 - *Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4, ELEKTRODESIGN* . Nejudená sa náhodou o duplicitné položky? Ak nie, tak následne prosíme VO o bližšiu špecifikáciu pre položku z VV_ASR č.položky: 178.

Odpoveď:

Uvedené položky nie sú duplicitné. V časti ASR sú uvedené lokálne rekuperačné jednotky osadené v blízkosti okien s nasávaním a výfukom v ostení okna. A diel: 6 - Vzduchotechnika, č. položke: 88 sú ventilačné jednotky vo WC.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 08.02.2022 10:55:43

Zverejnené: 10.02.2022 23:59:22

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie:

Prosíme VO o bližšiu špecifikáciu položky č. 72 z VV-Vykurovanie, diel 734 Ústredné kúrenie, armatúry. Nakoľko je veľmi všeobecná a ťažko naceniteľná.

Odpoveď:

správne má byť uvedené "1 súbor" nakoľko sa jedná o drobný materiál ústredného kúrenia, armatúry.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 08.02.2022 08:30:50

Zverejnené: 08.02.2022 22:07:01

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie.

Prosíme verejného obstarávateľa o kontrolu a ujasnenie mernej jednotky pre diel VZT položka č. 24 - elektroinštalačné práce + materiál. Nakoľko množstvo je 100.

Odpoveď:

správne má byť uvedené "1 súbor" nakoľko sa jedná o drobný elektroinštalačný materiál

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 04.02.2022 14:31:13

Zverejnené: 08.02.2022 22:07:01

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie:

Vo VV v časti profesie- zdravotníka- položka č. 321 Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 A 180, s odlučovačom vzduchu, GRUNDFOS sa už nevyrába. Je možné využiť ekvivalent od GRUNDFOS, ale tie nedisponujú odlučovačom vzduchu. Žiadame VO o prehodnotenie obehového čerpadla.

Odpoveď:

alternatíva obehového čerpadla: alpha2 25-60 alebo ekvivalent

Zároveň uvádzame, že verejný obstarávateľ zverejnil na profile red. opravu, čím upravil dátum na predkladanie a otváranie ponúk na 15.02.2022

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 08.02.2022 09:23:31

Zverejnené: 08.02.2022 09:46:44

Dobrý deň Vám prajem,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU

Obstarávateľ: Obec Gerlachov

žiadame VO o vysvetlenie, že kde v SP sa nachádza zmluva o dielo?

Odpoveď:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3197482>

Príloha č. 2