

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK – A

Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky č. 2

v postupe zadávania zákazky podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Názov zákazky: **Dodávka a výmena elektrických ochrán rozvodne R110kV
a transformátorov 110/6,3kV**

Referenčné číslo: **432231**

Verejný obstarávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 JASLOVSKÉ BOHUNICE
IČO: 35 946 024**

Postup zadávania zákazky: **verejná súťaž**

Osobitosti postupu: **realizovaný v súlade s § 66 ods. 7 Zákona bez aukcie**

Miesto konania: **Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.,
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava**

Dátum: **9.7.2021**

Prítomní: **podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice**

1. Členovia komisie sa zoznámili s Vysvetlením uchádzača **SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA, ktoré doručil prostredníctvom IS EVO v stanovenej lehote.

- 1.1 Uchádzač vo svojom Vysvetlení doručil opravenú **Prílohu č. 8 Súťažných podkladov Kalkulácia predmetu zákazky**, v ktorej zaokrúhlil položky vkladané do stĺpca „Cena za položku v eurách bez DPH“ na dve desatinné miesta v súlade so Súťažnými podkladmi, pričom celková výška ponuky (kritéria) sa nezmenila. **Komisia považuje túto opravu za dostatočnú.**

- 1.2 Uchádzač vo svojom vysvetlení prepisovania špecifikácie predmetu zákazky – zmeny textov 15 položiek, ktoré boli jednoznačne, pevne a nemenne stanovené verejným obstarávateľom v **Prílohe č. 8 Súťažných podkladov Kalkulácia predmetu zákazky** (ďalej len „pôvodné“) - tvrdí, že položky, ktorými prepísal pôvodné, nie sú variantným riešením, za ktoré ho považovala komisia, ale ekvivalentom k pôvodným. Súčasne poukazuje na to, že ním ponúknuté zariadenia spĺňajú rovnaké podmienky, ako pôvodné komponenty a kompatibilitu ním ponúknutých s pôvodnými dokazuje odvolávaním sa na to, že ním ponúknuté ochrany značky SIEMENS fungujú v rozvodniach JAVYS V1, SE EBO-V2, ZSD Veľké Kostoľany (napájajúcej rozvodňu JAVYS A1), Nové Mesto nad Váhom, Madunice či súčasným použitím ochrán značky SIEMENS aj ABB v riadiacom systéme MicroScada výrobcu ABB (teraz Hitachi Power Grids) v rozvodni JAVYS A1. Uchádzač píše, že rovnaká

kombinácia značiek sa používa aj pri riadení rozvodní *Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.*, pričom na každom vývode 400kV (linka, KSP, Trafo) ochrany *ABB* a *SIEMENS* komunikujú do systému *MicroScada* protokolom IEC 61 850.

Komisia posúdila uchádzačom ponúknuté zariadenia v kontexte argumentov uchádzača. Verejný obstarávateľ v časti C. Súťažných podkladov **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY** skutočne uchádzačom umožnil ekvivalentné riešenie: „*Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto Súťažných podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie*“.

Z tohto dôvodu komisia rozhodla prijať aj ekvivalentné riešenie.

Predtým musí overiť skutočnú ekvivalentnosť komponentov ponúknutých uchádzačom, preto ho požiada o vysvetlenie s lehotou na odpoveď do 21.7.2021:

- 1.2.1 Len z názvov položiek, ktorými uchádzač prepísal uvedených 15 pôvodných položiek, komisia nedokáže posúdiť, nakoľko sú skutočne ekvivalentné a kompatibilné s doterajším zapojením a zvyškom systému. Preto požiada uchádzača o vysvetlenie, v ktorom verejnému obstarávateľovi doručí podrobné technické špecifikácie (príp. údaje, produktové listy atď.) všetkých položiek, ktorými nahradil pôvodné. Tieto dokumenty musia byť – v súlade s časťou 13. Súťažných podkladov – preložené do slovenského príp. českého jazyka.
- 1.2.2 Komisia požiada uchádzača **SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.** o garantovanie, že všetky potrebné úpravy existujúceho systému *ABB/Hitachi Power Grids* pre plnú funkčnosť ním ponúknutých komponentov (namiesto pôvodných) vykoná na jeho vlastné náklady - bez toho, aby tento uchádzač požadoval finančnú či akúkoľvek inú participáciu verejného obstarávateľa pri tejto implementácii.

2. Komisia prerušila vyhodnocovanie. Pokračovať v ňom bude po doručení vysvetlenia Kalkulácie ponuky uchádzačom.

Výhrady členov komisie: **bez výhrad**

Bratislava, 9.7.2021

Zapísal: **Mgr. Teodor PASTERNÁK, PhD.**
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať

So znením zápisnice súhlasí:

1. **Ing. Martin JUNAS**
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať

2. **Jozef MALOVEC**
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať

3. **Ing. Boris STOLÁRIK**
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať

Prílohy:

1. Prezenčná listina

Príloha č. 1

k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk - A

1. Prezenčná listina – komisia

Názov zákazky: **Dodávka a výmena elektrických ochrán rozvodne R110kV
a transformátorov 110/6,3kV**

Referenčné číslo: **432231**

Miesto konania: **Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.,
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava**

Dátum: **9.7.2021**

Členovia komisie s právom vyhodnocovať:

P. č.	Meno a priezvisko	Podpis
1.	Ing. Martin JUNAS	
2.	Jozef MALOVEC	
3.	Ing. Boris STOLÁRIK	

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať:

P. č.	Meno a priezvisko	Podpis
4.	Mgr. Teodor PASTERNÁK, PhD.	