

## Zoznam materiálu a zariadení

Stavba : Zberný dvor Trebatice

Objekt: SO202 Prípojka NN

1

Por.č.	Položka ceníka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
						Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
		<b>Prípojka NN</b>							
		<b>Dodávka ZSE a.s.</b>							
		Napojenie na vzdušné rozvody NN, prúdové svorky	ks	4					
1.		Prípojková skriňa SPP 2 pre koncové pripojenie, objímka okolo stĺpa, výroba: HASMA Krompachy, typ: SPP 2 C IV P21	ks	1					
		Istenie v SPP2, nožová poistka 40 A, gG	ks	3					
		Svorky prúdové	ks	4					
		Kábel NAYY-J 4x25 mm	m	12					
2.		Páska okolo stĺpa 1 m, sťahovacia sada	ks	7					
		Ukončenie kábla do 4x25 mm	ks	4					
3.									
4.		<b>Dodávka Investora</b>							
5.		Pripojovací poplatok, podľa aktuálneho cenníka Západoslovenskej Distribučnej a.s.	Ampér	25					
6.		<b>Inštalčný materiál</b>							
7.		Elektrom. rozv. RE, HASMA s.r.o., RE 1.0 F403 W 25A P0	ks	1					
8.		trojfázový, jednotarifný, s vlastným základovým dielom,							
9.		IP 44/20, typ: ER 2.0 F403 W 25A P0, rozmery: 500x400x245 mm,							
10.		s pilierom 1100x400x245 mm, vrátane osadenia a zapojenia s hl. ističom B/3/25A							
11.		Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	ks	75					
12.		Pripojenie uzemnnia na SPP2, ER	kmpł	2					
		Ochranná trubka Fe ø50 mm.	m	3					
		Páska okolo stĺpa 1 m, sťahovacia sada	ks	3					
		Kábel NAYY-J 4x25mm	m	60					
		Ukončenie káblov do 4x25	ks	2					
		Svorka pripájacia SP1	ks	2					
		Svorka spojovacia SR 03	ks	2					
1.		Svorka spojovacia SR 01	ks	2					
2.		Mech. ochrana kábla - žlté káblové platne: 150 x 1000 mm KPL 150/10 SLER-PE	ks	60					
3.		Chránička FXKVR 63 mm, vrátane spojok	m	60					
4.		Výstražná fólia š=22cm	m	60					
5.		Označovací štítok na kábel	ks	2					
6.		Piesok	m3	12					
7.									
8.		<b>Zemné práce</b>							
		Vytýčenie trasy kábl. vedenia v zastavanom (voľnom) priestore	km	0,05					
		Výkop káblovej ryhy 50x110cm v zemine tr.3	m	60					
		Zához káblovej ryhy 50x110cm v zemine tr.3	m	60					
		Zriadenie káblového lôžka + piesok (beton)	m	60					
		Výstražná fólia š. 22 cm	m	60					
		Výkop pre základ pilieroveho elektrimerového rozvádzača	m3	0,5					