ÚZEMIE OBCE		Trebatice	
POVRCH ÚZEMIA		Rastly terén	
VZDIAL. OBJEKTOV A VRCHOL. BODOV	1.10	15.76	24.88
OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV		L1	L2



HĽBKA VÝKOPU	1.25 1.25	1.25 1.25	1.25	1.25 1.25	1.25 1.25		
KÓTA VÝKOPU	158.81 158.95	158.93 158.93	158.93	158.90 158.91	158.96 158.89		
HĽBKA DNA POTRUBIA	1.10 1.10	1.10 1.10	1.10	1.10 1.10	1.10 1.10		
KÓTA DNA POTRUBIA	158.96 159.10	159.08 159.08	159.08	159.05 159.06	159.11 159.04		
KÓTA PôVODNÉHO TERÉNU	160.06 160.20	160.18 160.18	160.18	160.15 160.16	160.21 160.14		
ZROVNÁVACIA ROVINA	147						
STANIČENIE [km/m]	1.10 **0.0**	7.00 8.98	16.86	27.85 29.30	39.77 41.74		
DN/ID(PN)[mm]-MATERIÁL-DĹŽKA[m]		D50-RÚRY PE-HD SDR 11 PE(100)-41.74					
SKLON[‰]-DĹŽKA[m]	127.16-1.10	3.39-5.9	0.00-9.86	2.73-10.99	5.04-11.92	35.39-1.98	
ULOŽENIE POTRUBIA		PIESOK					

LEGENDA:

NAVRHOVANÝ STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD, SDR 11 PE (100) D 32
NTL ROZVOD PLYNU, OCELOVÉ BEZOŠVÉ RÚRY ČIERNE AK. MAT. 11 353.1 STN 425710
NTL ROZVOD PLYNU, RÚRY PE-HD SDR 11 PE(100),

R REGULÁTOR TLAKU FRANCEL B6

P PLYNOMER BK 4T G4 - VODIVO PREPOJIŤ

VZOROVÝ PRIEČNY REZ



1 ASFALT HR. 4CM
2 BETÓN HR. 20 CM
3 MAKADAM
4 ŠTRKOPIESOK
5 PREHODENÁ ZEMINA
6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA PVC š. 33 CM
7 VYHLADÁVACÍ VODIČ CE 4,0 MM2
8 PIESKOVÝ OBSYP D + 20 CM
9 POTRUBIE PLYNOVODU
10 PIESKOVÉ LOŽKO 15 CM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000=160,00 m n.m.

Zmena č.	Dátum	Opis zmien
00	09.2019	

HIP:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:
Ing. Pavlík Henrich	Ing. Ivan Novák	Ing. Miloš Novák	Ing. Ivan Novák

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN

Kraj: Trnavský | Okres: Piešťany | Obec: Trebatice

Stavba : Zberný dvor Trebatice

Investor : Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice

SO 203 Prekládka plynovodu

2.1 Inžinierske objekty — C.Dokumentácia stavebných objektov

Názov:

Pozdĺžny profil

Preložka STL pripojovacieho plynovodu

Počet formátov	2xA4
Dátum	09.2019
Stupeň dok.	DSP
Z.č.	5858-03-000-19-90
Arch.číslo:	9657
Mierka:	1:500/100
Por. č.v.	2