

Protokol o komunikácii k zákazke

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Svätuš

Svätuš 72

072 55 Svätuš

IČO: 00325856

Názov zákazky: Obec Svätuš – obecný vodovod

Číslo zákazky: 1067776861

8.2.2022 o 12:00:52

Odosielateľ:

Príjemca: Obstarávateľ

Text správy:

Otázka: Lehota výstavby diela je stanovená na 12. mesiacov podľa SP. Harmonogram prác máme vypracovať presne na 12. mesiacov, alebo ho máme urobiť podľa seba? Lehota je za 30 bodov. Čo bude hodnotené týmito bodmi? Keďže na cenu (70 bodov) je stanovená aukcia, tak si poprosíme vysvetlenie k 30 bodom za harmonogram.

8.2.2022 o 12:06:09

Odosielateľ:

Príjemca: Obstarávateľ

Text správy:

Otázka č. 1: Elektronická aukcia sa bude týkať len sumy, alebo aj mesiacov? Otázka č. 2: Žiadame VO o presný dátum začatia prác na danej stavbe.

8.2.2022 o 19:59:04

Odosielateľ:

Príjemca: Obstarávateľ

Text správy:

Otázka: obj. SO 01 Prívodný rad – V technickej správe sa píše, že dĺžka potrubia d160 je 2 253,0 m. Vo VV je uvedená dĺžka potrubia 791,00 m. Je to chyba? Alebo ten rozdiel je už vybudovaný?

10.2.2022 o 8:43:15

Odosielateľ: Ing. Richard Tomík - Ing. Alexandra Tomíková

Príjemca: Všetci

Text správy:

Dobry den, zasielame otazky a odpovede.

Priložené súbory:

Otazky a odpovede.docx

Vypracoval: Ing. Alexandra Tomíková

Vytvorené: 10.2.2022 o 8:43