SPEVNENÉ PLOCHY



ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O; PMB 45/80; II	50 mm
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ	C50BP4	0,7kg/m2
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16 L; PMB 45/80-55; II	80 mm
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ	C50BP4	0,7kg/m2
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM C 5/6	200 mm
ŠTRKODRVINA	ŠD, 31,5 (45) G_C	250 mm
	SPOLU	580 mm

STN EN 13108-1
STN EN 12591
STN EN 13108-1
STN EN 12591
STN EN 73 6124-1
STN 73 6126

$E_{def\,2}$ = 60 MPa

STN EN 1338	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	ZBD 80 mm
STN EN 13242	DRVENÉ KAMENIVO 4/8	KD 30 mm
STN 73 6124-1	CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM $C_{5/6}$ 120 mm
STN 73 6126	ŠTRKODRVINA	ŠD, 31,5 (45) G_C 180 mm
		SPOLU 410 mm

$E_{def\,2}$ = 45 MPa

STN EN 1338	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	ZBD 60 mm
STN EN 13242	DRVENÉ KAMENIVO 4/8	KD 30 mm
STN 73 6126	ŠTRKODRVINA	ŠD; 31,5 G_C 120 mm
STN 73 6126	ŠTRKODRVINA	ŠD; 45 G_C 150 mm
		SPOLU 360 mm

$E_{def\,2}$ = 30 MPa

VSAK

VSAK

KAMENNÁ DRVINA 32 - 63	KD	250 mm
KAMENNÁ DRVINA 16 - 32	KD	450 mm
	SPOLU	750 mm

NOVÝ CHODNÍK



STN EN 13108-1	ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O; PMB 45/80; II 50 mm
STN EN 12591	SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ	C50BP4 0,7kg/m2
STN EN 13108-1	ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16 L; PMB 45/80-55; II 80 mm
STN EN 12591	SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ	C50BP4 0,7kg/m2
STN EN 73 6124-1	CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM $C_{5/6}$ 200 mm
STN 73 6126	ŠTRKODRVINA	ŠD, 31,5 (45) G_C 250 mm
		SPOLU 580 mm

$E_{def\,2}$ = 60 MPa

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	ZBD	60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8	KD	30 mm
ŠTRKODRVINA	ŠD; 31,5 G_C	120 mm
ŠTRKODRVINA	ŠD; 45 G_C	150 mm
	SPOLU	360 mm

STN EN 1338
STN EN 13242
STN 73 6126
STN 73 6126

$E_{def\,2}$ = 30 MPa



DETAIL ULOŽENIA ŽĽABU

TRIEDA ZAŤAŽENIA - D 400 kN



STAVBA
VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA PEŠÍCH KOMUNIKÁCII
V OBCI BÁČ
OBJEKT
SO 01 - CHODNÍK

PKDS s.r.o.
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
BRATISLAVA

INVESTOR	Obecný úrad Báč, Báč 124, 930 30		DÁTUM	11. 2015
HL. PROJEKTANT	ING. MAŽÚCH M.		STUPEŇ PD	DSPSS
ZOD. PROJEKTANT	ING. MAŽÚCH M.		POČET A4	4 x A4
VYPRACOVAL	MAŽÚCH J.		ČÍSLO ZÁKAZKY	10425/2015
PROFESIA			MIERKA	1 : 25
NÁZOV PRÍLOHY	VZOROVÝ PRIEČNY REZ		ČÍSLO PRÍLOHY	6
			SADA	

...\3c-vzorový priečny rez.dgn 20.11.2015 10:17:31