



Mesto Vrútky

Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky

Všetkým známým zájemcom

V Žiline, 25.02.2022

Vec: Vysvetlenie č. 3

Mesto Vrútky so sídlom Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO), vyhlásil postup zadávania podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhu na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektového zámeru: „**Revitalizácia vnútrobloku na ul. 1.ČS. Brigády, Vrútky.**“

Postup zadávania zákazky bol zverejnený vo vestníku VO č. 24/2022 zo dňa 27.01.2022 pod značkou 6300-MSP.

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

V reakcií na vysvetlenie č.2 kde verejný obstarávateľ uvádza že trvá na použití andezitu na podkladné vrstvy. By sme radi uviedli že nieje možné súhlasiť s tým že použitie iného podkladného materiálu ako je andezit bude mať za následok nekvalitu spevnenej plochy.

Uvádzate že dláždená plocha je z pálenej tehly avšak značná plocha je dláždená z kamennej dlažby. Máme niekoľko realizácií plôch z kamennej ako aj betónovej dlažby a s určitosťou môžeme prehlásiť, že andezit nieje jediný vhodný materiál ako podklad pod kamennú či inú dlažbu. Bežne sa realizujú podklady zo žuly (Dubná skala) prípadne vápencov a podobne.

Máme za to že drvený andezit ako samotné lôžko do ktorého sa bude kamenná dlažba dláždiť sa ani farebne nehodí k farbe žulovej kocky. Takisto si myslíme že frakcie ako 8/16 a 16/32 sú nevhodné nakoľko ich nieje možné dôkladne zhutniť a čosom dôjde k zvlneniu povrchu. Odporúčame použiť frakcie 0/63 a podobne. Prípadne betónovej stabilizácie.

Na základe uvedeného žiadame aby verejný obstarávateľ prehodnotil podmienku použitia andezitu ako aj použitie frakcie kameniva.

Ďalej by sme verejného obstarávateľa poprosili aby konkretizoval či sa jedná o štiepanú alebo rezanú dlažobnú kocku. A tiež uviedol farebnosť žulovej kocky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že skladby uvedené v projektovej dokumentácii sú v poriadku rovnako tak aj frakcie kameniva.

Pod tehlovú dlažbu navrhujeme kamenivo andezit alebo iné kamenivo bez obsahu vápenca (nebudú výkvetý na dlažbe).

Pod iný typ dlažby je možné použiť aj iný druh kameniva.

Vysvetlenie č. 3 je dostupné od 25.02.2022 aj v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle:

[https:// www.uvo.gov.sk/private/organization/6608/order/436643](https://www.uvo.gov.sk/private/organization/6608/order/436643)

S pozdravom

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
konzultant pre verejné obstarávanie