

### **Vysvetlenie SP č. 2 - na žiadosť č 3 a 4**

Verejnému obstarávateľovi boli v lehote na predkladanie ponúk doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

#### **Žiadosť o vysvetlenie č.3**

*Dobrý deň*

*V časti vzduchotechnika sa nachádza položka: 07.02 GT-L-V-M-425x225-R "alebo ekvivalent" ks 5,00*

*ODLUČOVAČE TUKU-GT /labirintové, horizontálne, regulácia - pozink/ Žiadame projektanta o určenie náhrady, nakoľko výrobca vylúčil tento typ z výrobného programu*

#### **Odpoveď :**

Verejný obstarávateľ si overil u výrobcu, že tento typ odlučovača je dodávaný, preto nie je dôvod na zmenu vo výkaz výmere.

Pri spracovaní ponuky môže uchádzač v súlade so súťažnými podkladmi ( ČASŤ B1 Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny) použiť ekvivalenty.

#### **Žiadosť o vysvetlenie č.4**

*Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého materiálu majú byť vyhotovené nasledovné výrobky:*

*- Pol. VV č. 180, výkres č. 16 ASR (Výpis požiarnych uzáverov) - Poz. 4/P - Protipožiarne stena s nadsvetlíkom 1500/2600 mm – 1 ks,*

*- Pol. VV č. 173, výkres č. 16 ASR (Výpis požiarnych uzáverov) - Poz. 5/P - Protipožiarne okno dvojkrídlové s priečnikom 1200/1800 mm – 6 ks,*

*- Pol. VV č. 169, výkres č. 16 ASR (Výpis požiarnych uzáverov) - Poz. 6/P - Protipožiarne okno jednokrídlové 600/600 mm – 1 ks, nakoľko z priloženej projektovej dokumentácie to nie je jednoznačné.“*

#### **Odpoveď :**

Uvedené požiarne uzávery môžu byť z AL profilov, alebo kovové. Musia však spĺňať požadované parametre požiarnej odolnosti.