



Rozvodná sústava:
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

Vonkajšie vplyvy:

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C
čl.411 samočinné odpojenie napájania
čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia
uvedené sú v protokole

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Zmena	Index	Dátum	Meno-Podpis	Text zmeny	Kontrola	Dátum	Meno-Podpis
Navrhol			ING. BOČKORÁŠ	Kontroloval			ING. V. KLEŠČ
Vypracoval			ING. M. KLEŠČ				
Kreslil			ING. M. KLEŠČ				

Investor	Obec Čečejevce
Miesto stavby	Kataster Čečejevce - Mokrance
Stavba	VÝTLAČNÁ STOKA ČEČEJOVCE - MOKRANCE

SO-PS	SO 04 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE PRE ČS
Obsah	SITUÁCIA

PROAQUA
Projektová a inžinierska činnosť
Ing. Andrej Bočkoráš
Dunajská 10, 040 01 Košice

Stupeň	DSP		
Dátum	08/2017	Počet A4	3
Arch. č.	BA-06.17.02		
Mierka	1:250	Č. výkresu	změna
Kótované v	m	E.02	