



OBEC VALČA

Valča 375, 038 35 Valča

Všetkým známým zájemcom

V Žiline, 22.03.2022

Vec: Vysvetlenie č. 3

Obec Valča so sídlom Valča 375 vo Valči, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO), vyhlásil postup zadávania podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhu na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektového zámeru: „**Prístavba hasičskej stanice.**“

Postup zadávania zákazky bol zverejnený vo vestníku VO č. 55/2022 zo dňa 23.02.2022 pod značkou 14741-MSP.

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Chceli by sme požiadať Verejného obstarávateľa o upresnenie informácií k exteriérovým žalúziám:

- prevedenie priznané / podomietkové?
- ovládanie - motorické na vypínač alebo na diaľkové ovládanie ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že môže byť aj priznaný kastlik ktorý musí byť vo farbe fasady.

Zaluzie je možné navrhnuť tak, aby patrili do skupiny zaťaženia vetra 4 až 5.

Požaduje sa zapracovať čidlo na vietor a preslnenie.

Ovládanie je prioritne elektrické (riešené v časti elektro) so záložným mechanickým ovládaním.

Vysvetlenie č. 3 je dostupné od 22.03.2022 aj v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle:

<https://www.uvo.gov.sk/private/organization/5112/order/437202>

S pozdravom

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
konzultant pre verejné obstarávanie