

Vysvetlenie SP č. 1 (na žiadosti 1, 2, 3)

Špeciálna základná škola Tyršova 1, 073 01 Sobrance ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu : „Zníženie energetickej náročnosti budovy - Špeciálna základná škola Sobrance“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2022 pod číslom 16500- WYP zo dňa 15.03.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č. 1

1. *Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie – diel ELI časť Bleskozvod z dôvodu jeho absencie v uchádzačom prístupnej PD (projektovej dokumentácie), z dôvodu kontroly PD s výkazom výmer pre časť Bleskozvod.*

Vysvetlenie

Bleskozvod zostal pôvodný, keďže sa nerobila výmena strechy ani krytiny, menili sa iba zvody za nové osadené pod zateplenie. Existujúci bleskozvod pri prevádzkovej stavbe musí byť funkčný a pravidelne revidovaný

2. *Na základe informácii od dodávateľa okien a dverí by sme chceli upozorniť na požiadavku panikovej funkcie otvárania dverí, ktorá vychádza z noriem pre daný typ (účel) stavby. Z tohto dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD a výkazu výmer o riešenie dverí s núdzovým uzáverom podľa normy STN, kde je treba požiadavku projektantom špecifikovať.*

Vysvetlenie

285/2001 Z.z VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky §7 Panikový východový uzáver cit.:

„(1) Panikový východový uzáver ⁴⁾ sa používa pre požiarne uzávery na únikových komunikáciách, kde sa predpokladá vznik panikovej situácie, najmä v zhromažďovacích priestoroch ²⁾ a v priestoroch, v ktorých je sústredených viac ako 500 osôb v otvorenom stavebnom objekte, viac ako 300 osôb v jednopodlažnom stavebnom objekte alebo v prvom nadzemnom podlaží viacpodlažného objektu, viac ako 200 osôb v druhom a ďalšom nadzemnom podlaží viacpodlažného objektu alebo viac ako 100 osôb v podzemnom podlaží.“

ŠKOLA MÁ CCA 110 ŽIAKOV

3. *Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o stavebné povolenie resp.(ohlásenie stavebných úprav) pre riešené úpravy.*

Vysvetlenie

Ohlásenie stavby bolo zverejnené v deň vyhlásenia verejného obstarávania spolu so Súťažnými podkladmi v profile aj v systéme Josephinne

Žiadosť o vysvetlenie č. 2

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o položky pre zhotovenie a následnú demontáž debnenia stien základových konštrukcii v potrebnej výmere pre realizáciu betónovej konštrukcie - bezbariérového vstupu do objektu z dôvodu jeho absencie vo výkaze výmer.

Vysvetlenie

Doplnené v rozpočte - vid' Príloha č 5-2 Výkaz-výmer – (Aktualizácia č. 1)

Žiadosť o vysvetlenie č. 2

Na základe PD a tiež položiek vo výkaze výmer - objekt „Bezbariérový vstup" (Rampa pre imobilných) , žiadame verejného obstarávateľa opraviť množstvo v položke č. 10 - „Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/150 mm+ matica a podložka, kde je uvedené množstvo podľa nás nedostačujúce - iba 12 ks. Takýto počet kotiev postačovalo len pre oveľa menšie zábradlie na severnej strane objektu, preto žiadame o úpravu výmery tejto položky.

Doplnené v rozpočte - vid' Príloha č 5-2 Výkaz-výmer – (Aktualizácia č. 1)

OZNAM

Verejný obstarávateľ týmto zároveň oznamuje všetkým záujemcom:

1. V súvislosti s aktualizáciou Výkaz výmer verejný obstarávateľ aktualizoval predpokladanú hodnotu zákazky, kde hodnotu 223 983,01 Eur bez DPH nahradil hodnotou **224 394,29 Eur bez DPH**. Doplnením výkaz výmeru došlo k navýšeniu PHZ o 411,28 Eur bez DPH.
2. Verejný obstarávateľ dňa 21.03.2022 zverejnil vo svojom profile a v Josephine aktualizovanú prílohu, v ktorej zapracoval zmeny uvedené v súlade s vysvetlením, **V zmysle uvedeného Vás žiadame aby ste pri predkladaní ponúk použili platnú prílohu s označením:**
 - **Príloha č. 5-2 Výkaz – výmer (Aktualizácia 1) ,**
3. Opravou dochádza k nepodstatnej zmene ale aj napriek tomu verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do **08.04.2022 do 08:00 hod.** Dátum a čas otvárania ponúk upravil na 08.04.2022. o 10:00 hod