

A

Legenda :


- | | |
|---|---|
| A | Svetilno LED Panel 60x60 40W 4000K 4400lm, IP40 + farn (LUMINE, 1840140 HELIOS) |
| B | Svetilno LED Panel 60x60 40W 4000K 4400lm, IP40 + farn (LUMINE, 1840140 HELIOS) |
| C | Svetilno LED D30 20W 4000K 1800lm, IP65 (PLUTO 6018020 HELIOS) |
| D | Svetilno LED 35,5W 4000K 4957lm, IP65 (BOMA 0475282B MARCO LUCE) |
| E | Svetilno LED Panel 30x60 25W 4000K 2125lm, IP40 (LUMINE, 1725140 HELIOS) |
| F | Kabinka rozbočna KR 66 |

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. MIEST.	ÚČEL	PLOCHA [m ²]	PODHLAD	Em [k]	Ugr [t]	Uo [t]
2.01	SCHODISKO	26,000		150	25	0,4
2.02	CHODBA	49,200	- kazetový podhlad	100	25	0,4
2.03	IZOLACNÁ MIESTNOSŤ	13,800		200	22	0,6
2.04	TRIEDA	34,400		300	19	0,6
2.05	TRIEDA	54,000		300	19	0,6
2.06	WC ŽENY PREDISIEŇ	4,300	- kazetový podhlad	200	25	0,4
2.07	WC ŽENY	10,400	- kazetový podhlad	200	25	0,4
2.08	SKLAD	3,600	- kazetový podhlad	100	25	0,4
2.09	WC ZAMESTNANCI	10,800	- kazetový podhlad	200	25	0,4
2.10	WC PREDISIEŇ	5,000	- kazetový podhlad	200	25	0,4
2.11	TRIEDA	38,200	- kazetový podhlad	300	19	0,6
2.12	TRIEDA	77,700	- kazetový podhlad	300	19	0,6
2.13	TRIEDA	57,200	- kazetový podhlad	300	19	0,6
2.14	ŠATŇA KONZULTANTA	19,500	- kazetový podhlad	300	25	0,4
2.15	CHODBA	59,100	- kazetový podhlad	100	25	0,4
2.16	CHODBA	29,900		100	25	0,4
2.17	KABINET	20,500	- kazetový podhlad	500	19	0,6
2.18	SKLAD	2,650	- kazetový podhlad	100	25	0,4
2.19	KADERNICKÁ DIEŇA	27,700	- kazetový podhlad	500	19	0,6
2.20	KADERNICKÁ DIEŇA	14,100	- kazetový podhlad	500	19	0,6
2.21	SUŠIARIEŇ	12,900	- kazetový podhlad	200	25	0,4
2.22	KADERNICKÁ DIEŇA	22,000	- kazetový podhlad	500	19	0,6
2.23	KADERNICKÁ DIEŇA	59,700	- kazetový podhlad	500	19	0,6

PARÉ Ç.:

Použitie el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom

 A. PROJEKT ING. JAR. POLONKA		AUTOR RIEŠENIA Ing. Jar. Polonka, Ing. arch. Radoslav Kurovec	
NAZOV A Miesto STAVBY ZNÍZENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU SOŠ PODNIKANIA A SLUŽIEB NAMESTOVO Mesto Námestovo		HLAVNÝ INŽINIER (IHP) Ing. Jar. Polonka ZODP. PROJEKTANT Ing. Lubomir Gendek VYPRACOVÁVAL Ing. Peter Durena INVESTOR Zlímský samosprávny kraj, Zlíma	
OBŠAH VÝKRESU Umeľé osvetlenie 2.NP		STAV. OBJEKT S001	STUPEŇ PD RP
VÝKRES Č. E.06		ZAK. ČÍSLO 10422 PROFESIA ELEKTRO DATUM 02/2021 FORMÁT 940x420 MIERKA 1:75	