

Vaša značka.

Váš list z

Naša značka

Dátum

5.4.2022

Vec: Vysvetlenie Súťažných podkladov 2

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov týkajúcich sa podlimitnej zákazky „**Kanalizácia Brekov - stokový systém západ**“ uverejnenej vo Vestníku VO č. 77/2022 zo dňa 25.3.2022 pod označením 17526-WYP (verejný obstarávateľ: Obec Brekov) Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Podľa PD a výkazu výmer má uchádzač oceniť kanalizačné PVC-U potrubie DN 300, hladké, plnostenné - presný rozmer 315x7,7 mm. Tomuto rozmeru prislúcha potrubie s kruhovou tuhosťou SN4 vo vyhotovení napenená, tzv. coex. Potrubie kruhovej tuhosti SN4 v žiadnom prípade nie je dostatočné na budovanie hlavnej kanalizačnej siete, a takisto potrubie spomínaného rozmeru sa určite nevyrába plnostenné. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a zároveň usmernenie aké potrubie má uchádzač oceniť.

Odpoveď na otázku č. 1:

Uchádzači nacenía množstvá a materiály tak ako sú uvedené v prílohe E.2 - Výkaz výmer.

Platí skutočnosť, ktorá je uvedená v Súťažných podkladoch, časť E. Opis predmetu zákazky: „V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v týchto Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.“

Výkaz výmer vychádzal z aktuálne rozpočtu stavby, preto aj materiály uvedené vo výkaze výmer sú aktuálne používané a predávané na trhu so staveným materiálom. Projektová dokumentácia je vypracovaná v roku 1998.

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ v odpovedi na otázky č. 3 a 4 uvádza: Platí skutočnosť, ktorá je uvedená v Súťažných podkladoch, časť E. Opis predmetu zákazky: „V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v týchto Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.“ Otázky, ktoré uchádzač položil verejnému obstarávateľovi vyžadujú konkrétnu odpoveď. VO odkazuje uchádzača na súťažné podklady (opis predmetu zákazky), zmluvu o dielo - avšak v týchto dokumentoch je len všeobecný opis predmetu zákazky a veci, ktoré sú rozporuplné, sa v týchto dokumentoch ani nenachádzajú. Uchádzač uvedie príklad na položenej otázke č. 3: Vo výkaze výmer "Vetva D km - 0,000 - 1,095" položkách č. 49, 50, 51 a 53 uvedené zloženie spätnej

úpravy komunikácie po jednotlivých vrstvách: štrkopiesok hr. 150 mm štrkodra hr. 150 mm betón tr. C 20/25 hr. 150 mm asfaltobetón AC hr. od 30 do 50 mm Posledná vrstva asfaltobetónu AC je veľmi všeobecné označenie, ako aj hrúbka od 30 do 50 mm. V projektovej dokumentácii, konkrétne vo výkrese "E2.1 Technická správa" na strane č. 10, v časti 3.4 Búranie a znovuzriadenie je uvedené predpokladané zloženie vozovky: štrkopiesok hr. 150 mm štrkodra hr. 150 mm obaľované kamenivo OK III hr. 150 mm asfaltobetón AB III hr. 50 mm asfaltobetón AB II hr. 40 mm Na rozdiel od výkazu výmer je v technickej správe uvedené obaľované kamenivo namiesto betónu tr. C 20/25 a taktiež pridanie ďalšej vrstvy asfaltobetónu. Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o zodpovedanie otázok č. 3 a 4. V otázke č. 3 potrebujeme poznať presné zloženie spätnej úpravy (konkrétne vrstvy, ich špecifikácie a hrúbky). V otázke č. 4 uchádzač upozorňoval na to, že nesedia počty jednotlivých komponentov kanalizačných šácht (skruže, prstence, prechodové skruže).

Odpoveď na otázku č. 2:

Uchádzači nacenía množstvá a materiály tak ako sú uvedené v prílohe E.2 - Výkaz výmer.

Platí skutočnosť, ktorá je uvedená v Súťažných podkladoch, časť E. Opis predmetu zákazky: „V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v týchto Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.“

Výkaz výmer vychádzal z aktuálne rozpočtu stavby, preto aj materiály uvedené vo výkaze výmer sú aktuálne používané a predávané na trhu so staveným materiálom. Projektová dokumentácia je vypracovaná v roku 1998.

S pozdravom

PhDr. Katarína Uličná