

Vec:

Žiadosť o vysvetlenie č. 3 vrátane odpovede

Verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné:

K otázke č. 1

„V ktorej časti sa bude nachádzať výška betónu 150mm podľa VV?. Keďže v reze ani v PD sa nenachádza“

uvádzame nasledovné:

Oslovili sme zodpovedného projektanta, ktorý k predmetnej otázke uviedol :

Betónová spevnená plocha zberného dvora má hr. 150mm betónu vrátane prístupovej komunikácie vystužená jednou vrstvou karisiete 150x150x8x8mm. Cez existujúcu priekopu sa zrealizuje prejazd. Do pieskového lôžka sa uloží betónové potrubie svetlosti 600mm, dl. 6500mm, ktoré sa obetónuje prostým betónom v hr. 100mm. Potrubie sa zasype štrkopieskom hr. 500mm. Vybetónuje sa vozovka v hr. 200mm, armovaní kari sieťou 100x100x10x10mm v hornej a dolnej úrovni dosky. Platí VV.

K otázke č. 2

„Akým spôsobom sa zabezpečí okrajová hrana spevnenej plochy pri liatom betóne? Vo VV sa nenachádza debnenie a projektant v predchádzajúcej otázke vylúčil použitie obrubníkov.“

uvádzame nasledovné:

Oslovili sme zodpovedného projektanta, ktorý k predmetnej otázke uviedol :

Ukončenie betónovej plochy v PD ani v VV nie je riešené. Ukončenie betónovej plochy sa bude riešiť pred realizáciou stavby mimo tohto VV.

K otázke č. 3

„Prosím o bližšiu špecifikáciu o aké kontajnery máte záujem? Potrebujem bližšiu informáciu ako sú objem, rozmer, otvorený, zatvorený, otvorený so sklopným čelom, či sú to kontajnery ťahovacie-reťazové, alebo ťahovacie- hákové a výšku háku.“

uvádzame nasledovné:

Oslovili sme zodpovedného projektanta, ktorý k predmetnej otázke uviedol :

Vaňový kontajner s vekom (symetrický veľkokapacitný kontajner) – objem 7m³, rozmer dĺžka 3500 x šírka 1820 x výška 1150-1500 mm, určený na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalšieho odpadu. Materiál: oceľový plech. RAL farba – farebnosť určí investor.

Ing. Alica Findrichová

splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie