

Všetkým zájemcom

Bratislava, dňa 20.04.2022

Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď 2/17

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky

„Obnova a modernizácia auly akademika Bellu SvF STU a príľahlých priestorov“

vyhláseného vo VVO č. 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16567 - MSP podáva nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 4:

Žiadame VO o bližšie informácie k časti : 5 – videotechnika + riadenie

Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé :

4.1 Čo znamená v položke av06 požiadavka „modifikovateľný“ a v akom rozsahu ?

Odpoveď na otázku 4.1:

Znamená to možnosť meniť vnútorne osadenie - t. j. výmena typu konektora, veľkosti prechodky pre kábel a pod., bez nutnosti meniť hlavný rám prípojného miesta osadený v nábytku.

4.2 Koľko káblov a s akými dĺžkami má obsahovať položka av38 „DHMI prepojovacia kabeláž“ ?

Odpoveď na otázku 4.2:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Ich počet je zrejmý výkresu AV8, Bloková schéma AV technológie. V prípade použitia technológie presne podľa špecifikácii a schém, je ich spolu celkovo 23, spravidla do 3m. V kalkulácii si ich dĺžky dodávateľ určí podľa veľkosti zariadení nim ponúkanej technológie, tak aby boli dodržané parametre projektu. Je nutné počítať aj s rezervou pre potreby vybavenosti réžie, cca 5ks. Nutné použiť kabeláže s prenosom 4k/60 (4:4:4), t. j. min 18 Gbps. - Doporučené boli značky v kvalite výrobcov /EXTRON, Kramer, CRESTRON, AMX/

4.3 Aké káble s akými konektormi a akou dĺžkou má obsahovať položka av39 „ostatná prepojovacia kabeláž“?

Odpoveď na otázku 4.3:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Ich počet je zrejmý výkresu AV8, Bloková schéma AV technológie. V kalkulácii si ich dĺžky a konektory dodávateľ určí podľa veľkosti konektorov zariadení nim ponúkanej technológie, tak aby boli dodržané parametre projektu.

4.4 Čo má obsahovať položka av40 „inštalačný materiál“ ?

Odpoveď na otázku 4.4:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Ostatný materiál potrebný pre kompletnú inštaláciu, ktorý nie je bližšie špecifikovaný v samostatných položkách

4.5 Koľko káblov a s akými dĺžkami má obsahovať položka av42 „DHMI prepojovacia kabeláž“ ?

Odpoveď na otázku 4.5:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vid' odpoveď v bode 2.

4.6 Aké káble s akými konektormi a akou dĺžkou má obsahovať položka av43 „ostatná prepojovacia kabeláž“

Odpoveď na otázku 4.6:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vid' odpoveď v bode 3.

4.7 Čo má obsahovať položka av44 „inštalačný materiál“ ?

Odpoveď na otázku 4.7:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vid' odpoveď v bode 3.

4.8 Koľko káblov a s akými dĺžkami má obsahovať položka av45 „DHMI prepojovacia kabeláž“ ?

Odpoveď na otázku 4.8:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vid' odpoveď v bode 2.

4.9 Aké káble s akými konektormi a akou dĺžkou má obsahovať položka av46 „ostatná prepojovacia kabeláž“

Odpoveď na otázku 4.9:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vid' odpoveď v bode 3.

4.10 Čo má obsahovať položka av47 „inštalačný materiál“ ?

Odpoveď na otázku 4.10:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vid' odpoveď v bode 3.

4.11 O akej inštalácii akej kabeláže je reč v položke av48, keďže vo všetkých predošliých bodoch sa naceňuje M+D t.j. montáž a dodávka a nikde vo výkaze nie je samostatná dodávka AV kabeláže ?

Odpoveď na otázku 4.11:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Jedná sa o všetky vedľajšie doplnkové práce spojené s inštaláciou a sprevádzkovaním Videotechniky, ktoré nebolo možné zahrnúť do predchádzajúcich položiek.

4.12 O programovanie akého riadiaceho systému sa jedná v položke av50, keďže žiaden v predošliých položkách nie je zmienený ?

Odpoveď na otázku 4.12:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Vo Výkaze je v časti Technologická miestnosť a premietareň uvedená položka Riadiaca jednotka. Odkaz na ňu je pri každej položke Coder/Decoder.

Bližšie vysvetlenie sú uvedené v Technickej správe, časť Riadiaci systém. Taktiež dávam do pozornosti prílohu c.3, Zoznam požadovaných funkcií riadenia pre nادرadený riadiaci systém. Odporúčam pred otázkou preštudovať kompletnú dokumentáciu.

4.13 O akú inštalačnú škatuľu sa jedná v položke av51 a kto ju dodáva ?

Odpoveď na otázku 4.13:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Predpokladám že ide o inštalačnú krabicu pre dotykový panel riadiaceho systému, je uvedený ako súčasť dodávky Dotykového panela riadiaceho panela -časť Aula hlavný priestor. Dodáva ju dodávateľ AV technológií.

4.14 Čo má obsahovať projektová dokumentácia podľa položky av52 a v koľkých paré má byť vyhotovená ?

Odpoveď na otázku 4.14:

Výkaz PD nemá očíslované položky. Výkresy a schémy skutkového prevedenia, výkaz dodaných zariadení, IP list zariadení pripojených na sieť, prístupové údaje do programovateľných zariadení, zdrojový kód riadiaceho SW, zdrojový kód iných zariadení kde je použitý zákaznícky SW. Počet paré 6



SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
REKTORÁT
ÚTVAR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Útvar verejného obstarávania
STU Bratislava – Rektorát