

Odpoveď na ŽoV a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 26.04.2022

Na základe Vašej výzvy vyhlásenej verejným obstarávateľom mesto Dubnica nad Váhom, dňa 04.04.2022 na predmet zákazky: „Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom“ Vás zdvorilo prosíme zodpovedať na nasledujúce otázky:

Otázka č. 1

Vo výkaz výmer je položka odvoz zeminy.

-Je určené miesto na skládku vykopanej zeminy, alebo vykopaná zemina musí ísť na skládku?

Otázka č. 2

V technickej správe je uvažované s EPDM, ale len pod detské ihrisko. Podľa výkresu je však zrejmé, že EPDM povrch je aj pod workout ihriskom.

-Aká je dopadová plocha pod športovú zostavu a fitness prvky pre seniorov?

-Ktoré plochy majú byť z EPDM a v akej hrúbke, zároveň žiadame aj farebnú kombináciu, aká má byť použitá na dané ihrisko.

Odpovede verejného obstarávateľa:

Odpoveď č. 1

Vykopaná zemina musí ísť na skládku, skládka nie je verejným obstarávateľom určená.

Odpoveď č. 2

Dopadová plocha pod workout zostavu a fitness prvky pre seniorov je liata guma EPDM.

Jednotlivé hrúbky pre EPDM sú:

- detské ihrisko - hrúbka EPDM je 30 mm, 40 mm, 70 mm; hrúbky sú v súlade s normou, v závislosti od výšky pádu a ochranných zón jednotlivých prvkov,
- workout - hrúbka EPDM je 50 mm,
- fitness - hrúbka EPDM je 30 mm.

Farebné prevedenie EPDM:

- detské ihrisko červená farba
- workout zostava oranžová farba
- fitness prvky pre seniorov oranžová farba

Oznámenie verejného obstarávateľa o zmene lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ zároveň v súvislosti s prípravou odpovedí na otázky záujemcov v zákazke „Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom“ stanovuje novú lehotu na predkladanie ponúk a novú lehotu otvárania ponúk:

Lehota na prekladanie ponúk: 13.05.2022 do 12,00 hod.

Lehota na otváranie ponúk: 13.05.2022 o 14,00 hod.