

Všetkým zájemcom

Bratislava, dňa 13.05.2022

Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď 19

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky

*„Obnova a modernizácia auly akademika Bellu SvF STU a príľahlých priestorov“*

vyhláseného vo VVO č. 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16567 - MSP podáva nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1 :**

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie požiarnej bezpečnosti pri oknách prekladateľských kabín.

**Odpoveď č. 1:**

Požiarne odolnosť musí spĺňať požiadavky v zmysle PO úsekov pre PBS\_ Aula\_3.NP vid. Projekt PO.

**Otázka č. 2:**

*podľa Odpoveď č. 5 zo dňa 12.04.2022*

*Otázka: Položka z výkazu Obnova a modernizácia AULY - Tieniacci systém - int. rolety tvorené roletovým boxom 200x200mm zaveseným na závit. tyčiach, tieniaci systém z textílie 600g/m<sup>2</sup>, klasif. B-s2, d60 bez horiz. spojov, vrátane vodiacej lišty 33x29mm, zapustenej v obklade a potrebného príslušenstva Referenčná firma ponúka najväčší roletový box 150x150mm, pri ktorom je max. dĺžka rolety 6900mm. Dĺžka rolety v Aule po parapet vychádza 7800mm a v časti s presklenými dverami až 9300mm. Bude potrebné roletu rozdeliť na dve. Akceptuje takúto možnosť verejný obstarávateľ?*

*Odpoveď:*

*Verejný obstarávateľ neakceptuje rozdelenie tieniaceho systému (interiérové rolety) na dve vertikálne časti. Tieniacci systém je nutné realizovať ako celok s jedným motorom. Rolety plnia aj akustickú funkciu. V projektovej dokumentácii (adresár 10\_COLT\_PO\_VETRANIE\_A\_ROLETY) je podrobná špecifikácia a odkaz na referenčnú ponuku*

*Referenčná ponuka - ponúka najväčší roletový box 150x150mm, pri ktorom je max. dĺžka rolety 6900mm. Dĺžka rolety v Aule po parapet vychádza 7800mm a v časti s presklenými dverami až 9300mm.*

**Type ZIP Screen 100 – 125 – 150**

Application Solar Shading  
Darkening (bedroom)  
Privacy  
Isolation  
Insect screen

Use Internal and External

**Sizes ZIP 100**


Min. width: 600 mm  
Max. width: 4000 mm (*max height: 2700 mm*)  
Max. height: 3000 mm (*max width: 3000 mm*)

**Sizes ZIP 125**


Max. width: 6000 mm (*max height: 4000 mm*)  
Max. height: 5500 mm (*max width: 5000 mm*)

**Sizes ZIP 150**

Max. width: 6000 mm  
Max. height: 6900 mm

**Technical Information****Head-box**

Material: Aluminum Extruded  
Dimension: 100, 125 and 150 mm.  
Finish: Powder coating in RAL or Anodized

**Barrel**

ZIP 100	A =	101 mm.
	B =	102 mm.
ZIP 125	A =	126 mm.
	B =	126 mm.
ZIP 150	A =	152 mm.
	B =	152 mm.

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie a odporúčenie inej referenčnej ponuky, ktorá zohľadní výšku 9300mm.

**Odpoveď 2:**

Odporúčenie je referenčná ponuka firmy COLT na rolety Serge Ferarri podľa príkladov [www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

Útvar verejného obstarávania  
STU Bratislava - Rektorát