



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Humenné
Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
Call centrum: 057/7870 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKB

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 351

**Vodales s.r.o.
Študentská 20
960 01 Zvolen**

Váš list číslo/zo dňa
22.09.2021

Naša značka
105356 2021/O

Vybavuje/telefón
Ing. Turik/ 057 7870 485
stefan.turik@vodarne.eu

Humenné
29.09.2021

Vec:

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trial, 1. etapa, úsek Stakčín
odborné stanovisko k PD, k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

Dňa 22.09.2021 bola našej spoločnosti doručená žiadosť o odborné stanovisko k projektu stavby „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trial, 1. etapa, úsek Stakčín“ k.ú. Stakčín pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavebníka Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov.

K žiadosti bola priložená PD pre stavebné povolenie, zodpovedný projektant: Ing. Ivan Hrčka PD vypracovaná v 09/2021.

Stavebné objekty: SO 01 – Cyklistická cestička
SO 02 – Cyklolávka km 3,72000
SO 03 – Cyklolávka km 5,26709
SO 04 – Cyklolávka km 10,31473
SO 05 – Podchod km 5,54000

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme nasledovné:

- V záujmovom území navrhovanej stavby k.ú. Stakčín sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. Informatívne a orientačné zakreslenie siete sme Vám zaslali v stanovisku č. 127055/2020/O k existencii siete v správe a prevádzkovej údržbe VVS, a.s. – závod Humenné.
- Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel.č. 057 7870 777). Siete v riešenom území Vám budú vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania.
- Verejná kanalizácia v obci Stakčín je dimenzovaná len na odvádzanie splaškových odpadových vôd, dažďové vody nesmú byť odvádzané do verejnej kanalizácie.
- Pri realizácii prác žiadame predlžiť chráničky na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii umiestnených pod navrhovanou cyklotrasu. Predĺženie chráničiek smú iba zamestnanci našej spoločnosti na základe objednávky a na náklady investora. Predĺženie chráničiek žiadame konzultovať so zodpovedným zamestnancom našej spoločnosti (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu).
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm) a pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií

(5) V pásme ochrany je zakázané

- a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy.
- Nad potrubím verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácii a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii.
 - Žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem vodovodu a kanalizácie odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zástupcom prevádzkovateľa VVS, a.s., Závod Humenné (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu), ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka a uvedie doň aj rozsah výnimky. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k vodovodu, resp. kanalizácii, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu cyklochodníka.
 - Ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vyhradzuje si VVS, a.s. právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, kanalizácie a ich prípojk.
 - Preložky podzemných vedení, žiadame prednostne umiestňovať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie za dodržania STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri realizácii preložiek žiadame prizvať zodpovedného zamestnanca (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu) našej spoločnosti, ktorý odsúhlasí umiestnenie preložiek podzemných vedení v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Preložky podzemných vedení v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame uložiť do chráničky. Po realizácii preložiek žiadame zaslať porealizačné zameranie trasy podzemného vedenia v digitálnej podobe vo formáte DGN. Zameranie je potrebné odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zel'o č. t. 0902968102, 057/7870285 resp. zaslať e-mailom na adresu: rudolf.zelo@vodarne.eu.
 - V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods.1 zák. č. 442/2002 Z. z.).
 - Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty,) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
 - Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.
 - V zmysle ON 75 5411 – Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2m od osi potrubia na obidve strany. V zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií.
 - Počas prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a.s. závod Humenné, ktorý svojím podpisom v stavebnom denníku potvrdí dodržanie hore uvedených podmienok (kontakt: ved. VaK HS Snina, Ing. Dávid Lojan, tel. 057/7870580, 0911 037 403, david.lojan@vodarne.eu).
 - Stavebník je povinný oznámiť listom začatie realizácie stavby najneskôr do 7 pracovných dní pred začatím prác Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné a je povinný oznámiť listom ukončenie realizácie vybraného úseku stavby do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia prác na vybranom úseku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné.
 - Upozorňujeme, že v uvedenej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete VVS, a.s. - HS VSS-KE (privádzacie potrubie pitnej vody DN 1000 Starina), ktoré je v správe a v prevádzkovej údržbe VVS,

a.s., Komenského 50, 042 48 Košice. Nakoľko naše stanovisko nenahrádza stanovisko VVS, a.s. - HS VSS-KE je nutné si ho vyžiadať.

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trial, 1. etapa, úsek Stakčín“ cyklotrasa k.ú. Ulič za nami stanovených podmienok a ich citovania v rozhodnutí súhlasíme.

Naše stanovisko má platnosť po dobu jedného roka a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo spracované.

Odborné stanovisko podlieha spoplatňovaniu v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení v súlade s cenníkom spoločnosti Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.

S pozdravom

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
závod HUMENNÉ
Osloboditeľov 108
060 01 HUMENNÉ

Ing. Marián Fedor
riaditeľ závodu

v.z. 

Príloha:

úsek VTN/odd. tech. činností /F1.28/5