

Všetkým zájemcom

Bratislava, dňa 18. 05. 2022

Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď 37

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky

*„Obnova a modernizácia auly akademika Bellu SvF STU a príľahlých priestorov“*

vyhláseného vo VVO č. 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16567 - MSP podáva nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Vo výkaze výmer „4 - Elektro Revízia RPD“ sa nachádza položka

307	M	nn308	Tlačítko "ZODT" osadené v rečníckom pulte v aule	ks	1,000
-----	---	-------	--	----	-------

a) Z daného popisu nie je celkom jasné k čomu bude dané tlačidlo slúžiť a o aký typ tlačidla sa jedná? Je dané tlačidlo na ovládanie Tieniaceho systému (položka č.356 vo VV „1 - OBNOVA A MODERNIZÁCIA...“)?

b) V prípade ak je dané tlačidlo len na ovládanie Tieniaceho systému, jedná sa len o štandardné tlačidlo/spínač alebo je pod pojmom „Tlačidlo ZODT“ myslený kompletný Ovládací panel od dodávateľa Tieniaceho systému? Žiadame o určenie presného typu/popisu daného tlačidla.

**Odpoveď č. 1:**

Dane tlačidlo je na ovládanie ZODT - odvetranie dymu a tepla pomocou hôrnych okien a zároveň zdvihnutie roliet tieniacich. Je to tlačidlo, ktoré synchronne otvorí okna ODT a vytiahne rolety hore.

**Otázka č. 2:**

Sú súčasťou ponuky aj Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia – Výklopné (alt.Lamelové) okná rozmerov 1700x1600mm v počte 16ks resp. 900x1600mm v počte 16ks s ovládacím panelom? V prípade ak áno, v ktorej položke sú zahrnuté dané práce

**Odpoveď č. 2:**

Okná nie sú predmetom VO. Boli zrealizované v rámci rekonštrukcie stavby Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B Stavebnej fakulty, SO-01 Obvodové steny. Okná sú vybavené elektropohonom. Ten treba len napojiť na elektroinštaláciu a EPS.

Útvar verejného obstarávania

STU Bratislava - Rektorát