

Všetkým záujemcom

Bratislava, dňa 25.05.2022

Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď 35

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky

„OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE – BLOK A“

vyhláseného vo VVO č. 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16566 - MSP podáva nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame o bližšiu špecifikáciu položiek, ak sú predmetom zákazky- pol.č. 37-39 VV E1.4_ZT_Výkaz výmer_uvo.xls – VÝKAZ

37	725IC19	Dvierka inšt.atyp veľké pre 3.NP				
38		rieši interier !!	Kpl	2,00	0,00	0,00
39	998					

Žiadame o výpis prvku. Ak nie sú položky predmetom zákazky, žiadame o zmenu výkazu výmer

Odpoveď:

revízne dvierka nerezové 600x1200

Otázka č. 2:

Žiadame o bližšiu špecifikáciu položiek pol.č. 63,64 VV E1.1 - E1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE 123 - Poschodie 1,2,3

63	K	766411123	Montáž obloženia stien, stĺpov a stropov - lamelový obklad	m2	115,00
64	M	611920000901.1	Drevené lamely 19x146mm, 50x50mm vr. povrchovej úpravy (93,5+22,5 m2)	m2	116,00

Žiadame o špecifikáciu - druh dreva

Odpoveď č. 2:

Lamely sú z masívu, dekor DUB

Otázka č. 3:

Žiadame o zmenu v položke pol.č. 127 VV E1.1 - E1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE 123 - Poschodie 1,2,3

127	K	763138287r	P.07 (P7n) Akustický podhľad 1,2*1,2m	ks	37,00
-----	---	------------	---------------------------------------	----	-------

Žiadame o upravenie množstva v položke. Máme za to, že množstvo má byť 288ks

Odpoveď č. 3:

Vysvetlenie k otázke č. 3 je uvedené v odpovedi na žiadosť č. 32, odpoveď č. 1.



SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
REKTORÁT
ÚTVAR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Jedná sa o celoplošný kazetový podhľad, takže výmera má byť v m² a nie ks. Výmera je má byť v m² a nie ks. Výmera je 372 m².

Útvar verejného obstarávania
STU Bratislava - Rektorát