

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II.

zo dňa 30.12.2021

Predmet zákazky: Obnova administratívnej budovy RTVS – Budova archívu Košice
Druh postupu: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu - reverzná
Označenie vo VVO: Vestník č. 285/2021 zo dňa 13.12.2021, 58619 - WYP

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „**Obnova administratívnej budovy RTVS – Budova archívu Košice**“ (VO28000953) vyhlásenej dňa 10.12.2021, Verejný obstarávateľ v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje nasledovné Vysvetlenie súťažných podkladov č. II.:

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

žiadame VO o upresnenie/vysvetlenie nasledovného:

Žiadame VO o potvrdenie správnosti VV v položke č.:16.objekt E.3 Zdravotechnika .

Čerpadlo ponorné na splaškové vody napr. GRUNDFOS SEG.40.31.2.5OB alebo ekvivalent 2 kusy s reguláciou riadenia riediacim panelom a plavákovými spínačmi pre 3 hladiny s uzáverom a spätnou klapkou.....ks 1

V texte je uvedené že sú potrebné 2 čerpadla.

Čo je správne?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ k otázke č. 3 uvádza, že:

ŠPECIFIKÁCIA POLOŽKY JE SPRÁVNE, DANÁ POLOŽKA OBSAHUJE 2 ČERPADLÁ (DRUHÉ ČERPADLO SLUŽÍ AKO 100% ZÁLOHA V PRÍPADE PORUCHY PRVÉHO ČERPADLA).

Otázka č. 4 :

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame žiadosť o vysvetlenie:

Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie kde všade idú interiérové rolety. V projektovej dokumentácii V-01_VÝKAZ Hliníkových okien je zadefinované že na všetky okná idú interiérové rolety, avšak vo výkaze výmer je uvedené na 11ks okien. Prosíme o upresnenie?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ k otázke č. 4 uvádza, že:

INTERIÉROVÉ SCREENOVÉ ROLETY SÚ NA VŠETKÝCH OKNÁCH V ZMYSLE VÝKAZU HLINÍKOVÝCH OKIEN A SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN V ZMYSLE ZNENIA ŠPECIFIKÁCIE POLOŽIEK. OKREM TOHO JE VŠAK 11

KS OKIEN OPATRENÝCH EŠTE ZATEMŇUJÚCOU BLACK-OUTOVOU ROLETOU. JEDNÁ SA O OKNÁ
V MIESTNOSTIACH 1.05 ARCHÍV (7KS), 1.07 SKLAD (1KS) A 1.08 ARCHÍV (3KS), SPOLU 11KS.