

OTÁZKA:

Dobrý deň,

chceme sa spýtať na časť 2 Multifunkčné ihrisko - v PD a ani v vo výkaze výmer nie je vyšpecifikovaná hrúbka a typ povrchu EPDM (tartanu) - je to kľúčový aspekt na nacenenie tejto časti zákazky.

ODPOVEĎ:

Vážený Zaujemca,

vzhľadom na predpokladanú nerovnosť podkladnej betónovej vrstvy je navrhnutá vyrovnávacía vrstva - ET podložka (zmes SBR granulátu, drveného kameniva a PU lepidla) v hr. 50 mm.

Finálny povrch je navrhnutý z EPDM vrstvy hr. 11 mm, vo farbe uvedenej v projektovej dokumentácii. Pri oboch vrstvách sa vyžaduje strojová pokládka finišérom.

Uvedené sme zapracovali aj do Zadania, ktoré tvorí prílohu tohto dokumentu.