

<b>Zoznam elektro-komponentov hydraulického systému ovládania jalovej klapky - VE MADUNICE podľa schémy SVD-VEM-000-SCH - Variant I.</b>			
Označenie na schéme	Názov	Typ	KS
<b>SQ1</b>	Koncový spínač otvorenia sacieho guľového ventilu hydrogenerátora 1		1
<b>SQ2</b>	Koncový spínač otvorenia sacieho guľového ventilu hydrogenerátora 1		1
<b>SF1</b>	Indikátor znečistenia filtra F1	VD 5 D.0/-L24	1
<b>SF2</b>	Indikátor znečistenia filtra F2	VR 2 D.1/-L24	1
<b>EH1</b>	Elektrické výhrevné teleso 1000W ( 3x400V, 50Hz )	( 1000W, G11/2 )	1
<b>EH2</b>	Elektrické výhrevné teleso 1000W ( 3x400V, 50Hz )	( 1000W, G11/2 )	1
<b>ST2</b>	Elektronický snímač teploty	ETS 3868-5-000-000	1
<b>AT</b>	Snímač teploty - analógový signál 4-20mA		
<b>SP1</b>	Spínač teploty "OHREV" - vypína špirály		
<b>SP2</b>	Spínač teploty "ZVÝŠENÁ TEPLOTA" - signalizácia		
<b>ST1</b>	Spínač teploty "VYSOKÁ TEPLOTA"	TS-L-60/X/12	1
<b>SH2</b>	Elektronický snímač hladiny	ENS 311P-8-0730-000-K	1
<b>AH</b>	Snímač výšky hladiny - analógový signál 0 až +10V		
<b>SP1</b>	Spínač KRITICKEJ hladiny		
<b>SP2</b>	Spínač MIN hladiny		
<b>SP3</b>	Spínač MAX hladiny		
<b>SP4</b>	Spínač ( rezerva )		
<b>SH1</b>	Spínač " OLEJ V ZÁCHYTNEJ VANI "	LRN H51 S 42	1
<b>AAS</b>	Snímač obsahu vody - analógový signál 4-20mA	AS 1008-C-000	1
<b>BP1</b>	Tlakový spínač minimálneho tlaku čerpadla 1	EDS-3446-1-250-000	1
<b>SP1</b>	Spínač MIN tlak hydrogenerátora 1		
<b>BP2</b>	Tlakový spínač minimálneho tlaku čerpadla 2	EDS-3446-1-250-000	1
<b>SP1</b>	Spínač MIN tlak hydrogenerátora 1		
<b>BP3</b>	Tlakový spínač tlaku - zdvíhanie klapky	EDS 3448-5-250-000	1
<b>AP3</b>	Snímač tlaku v porte "A1" - analógový signál 4-20mA		
<b>SP1</b>	Tlakový spínač maximálneho tlaku v "A1"		
<b>BP4</b>	Tlakový spínač tlaku - zdvíhanie klapky	EDS 3448-5-250-000	1
<b>AP4</b>	Snímač tlaku v porte "B1" - analógový signál 4-20mA		
<b>SP1</b>	Tlakový spínač maximálneho tlaku v "B1"		
<b>BP5</b>	Tlakový spínač tlaku - otváranie zámkov	EDS 3448-5-250-000	1
<b>SP1</b>	Tlakový spínač minimálneho tlaku v "C1"		
<b>YV1</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - NÍZKY TLAK čerpadlo HG1		1
<b>YV2</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - VYSOKÝ TLAK čerpadlo HG1		1
<b>YV3</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - NÍZKY TLAK čerpadlo HG1		1
<b>YV4</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - VYSOKÝ TLAK čerpadlo HG2		1
<b>YV5</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - ZDVÍHANIE KLAPKY		1
<b>YV6</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - SPÚŠŤANIE KLAPKY		1
<b>YV7</b>	Cievky ventilov ( 24VDC ) - ZDVÍHANIE / SPÚŠŤANIE KLAPKY		1
<b>M1</b>	Elektromotor 15kW, 4-pol, 3x400V,50Hz		1
<b>M2</b>	Elektromotor 15kW, 4-pol, 3x400V,50Hz		1
<b>AP3</b>	Snímač polohy klapky		1