

Výtah 1

Trakčný osobný výtah s nosnosťou min. 450 kg, pre min. 4 osoby a rýchlosťou min. 1m/s, neprechodný s automatickými dverami. Podlaha s odľahčenou plechovou podlažkou, s krytinou znášajúcou záťaž s okopovými plechmi. Osvetlenie je stropným svietidlom s LED diódami, s automatickým zhasínaním. Ovládacie panely kabíny je ovládacím tablom s oválnymi tlačidlami v nehrdzavejúcej oceli s 10 mil. spínacích cyklov. Pri výpadku el. energie sa uvedie do činnosti núdzové LED osvetlenie vrátane podsvietenia tlačidiel v kletke.

Šachtové dvere automatické, centrálné otvárané, vnútorné rozmery 750x2000mm s uzávierkou na dverách.

Riadenie výtahu mikroprocesorovým rozvádzačom. Plný zber, alebo zber smerom dolu, minimalizácia mechanických spínacích elementov, možnosť programovania a zálohovania dát prostredníctvom PC, chybné stavy zapisovať do pamäte pre následnú analýzu.

Vybavenie výtahu gongom pri dojazde do stanice, digitálny indikátor LCD - pozícia výtahu v kabíne a vo východzej stanici, LCD smerová signalizácia v ostatných staniach.

Minimálne rozmery kabíny 1100 x 1250x2200 mm. Dvere automatické kabínové s otváraním 750 x 2000 mm. Výtah bude inštalovaný v pôvodnej šachte o rozmeroch šírka 1500mm, hĺbka 1460 mm

Doplňujúca špecifikácia:

- monitoring výtahu so vzdialeným prístupom (štatistika prevádzky , chybové hlásenia on-line stavu výtahu)
- dorozumievacie zariadenie z kabíny výtahu cez GSM bránu
- monitoring výtahu kamerovým systémom
- modulárny systém ovládania výtahu prostredníctvom RFID čítačky integrovanej v kabínovom table (požiadavka na prístup osôb do jednotlivých poschodí, prednostná jazda z kabíny výtahu, prednostné privolanie)
- germicídna lampa pre dezinfekciu interiéru kabíny integrovaná v kabíne s možnosťou zmeny aktivačných cyklov

Typové označenie výrobku: **Monospace 500 DX**

Výrobca: **KONE s.r.o.**

	NÁZOV POLOŽKY	CENA ZA KUS bez DPH Doplní uchádzač	POCET KS	SPOLU Doplní uchádzač
1	vyťahový rozvadzac s prísluž.		1	
2	výťahový stroj s prísluž.		1	
3	rošt pod stroj		1	
4	odklánacia kladka		1	
5	rám odklánacej kladky		1	
6	GSM brána		1	
7	Elektroinštalácia v strojovni		1	
8	šachtové dvere		13	
9	privolávač s potvrdením voľby		13	
10	Vodítka protiváhy		10	
11	obmedzovač rýchlosti vrch		1	
12	obmedzovač rýchlosti zavažie		1	
13	Lanko OR		1	
14	Nosné Laná		1	
15	Konzoly vodítko		1	
16	kabína		1	
17	Kabínové dvere		1	
18	Pohon kab.dverí		1	
19	Rám kabíny		1	
20	Rám protiváhy		1	
21	Kabínový ovládač		1	
22	nárazník pod kabínu		2	
23	nárazník pod protiváhu		1	
24	Elektroinštalácia v šachte		1	
25	dorozumievacie zariadenie N2		1	
26	Skrinka revízej jazdy		1	
27	Murárske práce -osadenie dverí		13	
28	Osvetlenie šachty		1	
29	Demontáž		1	
30	montáž		1	
31	Úradná skúška		1	
32	Technická dokumentácia		1	
			SPOLU bez DPH	44 459,5€
			DPH 20%	8 891,9€
			SPOLU S DPH	53 351,4€

Výtah 2:

Trakčný osobný výtah s nosnosťou min. 1000 kg, pre min. 6 osôb rýchlosťou min. 1m/s, neprechodný s automatickými dverami. Podlaha s odľahčenou plechovou podlažkou, s krytinou znášajúcou záťaž s okopovými plechmi a madlom. Osvetlenie je stropným svietidlom s LED diódami s automatickým zhasínaním. Ovládacie panely kabíny je ovládacím tablom s oválnymi tlačidlami v nehrdzavejúcej oceli s 10 mil. spínacích cyklov. Pri výpadku el. energie sa uvedie do činnosti núdzové LED osvetlenie vrátane podsvietenia tlačidiel v kletke.

Šachtové dvere automatické, teleskopické otvárané, vnútorné rozmery 900x2000mm s uzávierkou na dverách.

Riadenie výtahu mikroprocesorovým rozvádzačom. Plný zber, alebo zber smerom dolu, minimalizácia mechanických spínacích elementov, možnosť programovania a zálohovania dát prostredníctvom PC, chybné stavy zapisovať do pamäte pre následnú analýzu.

Vybavenie výtahu gongom pri dojazde do stanice, digitálny indikátor LCD - pozícia výtahu v kabíne a vo východzej stanici, LCD smerová signalizácia v ostatných staniach.

Minimálne rozmery kabíny 1100x2100x2200 mm. Dvere automatické kabínové s otváraním 900x2000 mm. Výtah bude inštalovaný v pôvodnej šachte o rozmeroch šírka 1825 mm, hĺbka 2360 mm.

Doplňujúca špecifikácia:

- monitoring výtahu so vzdialeným prístupom (štatistika prevádzky , chybové hlásenia on-line stavu výtahu)
- dorozumievacie zariadenie z kabíny výtahu cez GSM bránu
- monitoring výtahu kamerovým systémom

- modulárny systém ovládania výtahu prostredníctvom RFID čítačky integrovanej v kabínovom table(požiadavka na prístup osôb do jednotlivých poschodí, prednostná jazda z kabíny výtahu, prednostné privolanie)
- germicídna lampa pre dezinfekciu interiéru kabíny integrovaná v kabíne s možnosťou zmeny aktivačných cyklov

Typové označenie výrobku: **Monospace 500 DX**

Výrobca: Kone s.r.o.

NÁZOV POLOŽKY	CENA ZA KUS bez DPH Doplní uchádzač	POCET KS	SPOLU Doplní uchádzač
vyťahový rozvadzac s prísluš.		1	
výťahový stroj s prísluš.		1	
rošt pod stroj		1	
odklánacia kladka		1	
rám odklánacej kladky		1	
GSM brána		1	
Elektroinštalácia v strojovni		1	
šachtové dvere		13	
privolávač s potvrdením volby		13	
Vodítka protiváhy		10	
obmedzovač rýchlosti vrch		1	
obmedzovač rýchlosti zavažie		1	
Lanko OR		1	
Nosné Laná		1	
Konzoly vodítok		1	
kabína		1	
Kabínové dvere		1	
Pohon kab.dverí		1	
Rám kabíny		1	
Rám protiváhy		1	
Kabínový ovládač		1	
nárazník pod kabínu		2	
nárazník pod protiváhu		1	
Elektroinštalácia v šachte		1	
dorozumievacie zariadenie N2		1	
Skrinka revízej jazdy		1	
Murárske práce -osadenie dverí		13	
Osvetlenie šachty		1	
Demontáž		1	
montáž		1	
Úradná skúška		1	
Technická dokumentácia		1	
		SPOLU bez DPH	54 440,5€
		DPH 20%	10 888,1€
		SPOLU S DPH	65 328,6€

Pohon výťahu je riešený, ako bezprevodový s frekvenčným meničom. Výkon motora, je závislý od navrhovaných kliebok (kabín). Z pohľadu optimálnej prevádzky je nutné preukázať výpočtom navrhovaný výťahový stroj a to v súlade s navrhovanými typmi kliebok (kabín). Výpočet musí rešpektovať zásadu minimalizácie spotreby energie počas bežnej prevádzky výťahu. Uvedené preukáže úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Čestné prehlásenie uchádzača

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:

- a) Riešenie zadania uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami opisu predmetu zákazky a požiadavkám zadávateľa uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky v súťažných podkladoch
- b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne dodanie predmetu zákazky, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
- c) Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
- d) Uchádzač má potrebné kvalifikačné predpoklady na dodanie predmetu zákazky, ktorý je predmetom cenovej ponuky.
- e) Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách predmetu zákazky, ktoré som uviedol, sú pravdivé.
- f) Zároveň prehlasujeme, že naša spoločnosť/organizácia dokáže realizovať dodanie predmetu zákazky minimálne v rozsahu stanovenom v opise predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

V Bratislave, dňa 21.4.2022

pečiatka