



Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

v zastúpení

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Jesenná 14, 080 05 Prešov

Všetkým záujemcom

Váš list číslo

Naše číslo

Vybavuje/tel.

Dátum

06.07.2022

Vec: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok – vysvetlenie súťažných podkladov č. 8

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle §48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet nadlimitnej zákazky – „**Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2022 zo dňa 24.03.2022 pod číslom 17377 - MSP Vám poskytujeme vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č. 7

Predložená PD a VV obsahuje osadenie mostného zvodidla s úrovňou zachytenia H2.

Môžeme uvažovať s použitím zvodidlového zábradlia úrovne zachytenia typu H2, ZMS4-1/H2 ?

Odpoveď k otázke č. 7:

Uvedený typ zábradľového zvodidla ZMS4-1/H2 sa môže použiť pre schválené zábradľové zvodidlo úrovne zachytenia H2. Všetky mostné zábradľové zvodidlá sú navrhované aj s výplňou.