

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Liptov

Obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 07.07.2022 13:28:27

Zverejnené: 08.07.2022 08:45:20

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie výkazu výmer. Pri položkách s názvom *Frézovanie asf. krytu hr. 50 mm a Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm* v niektorých stavebných objektoch (SO-02; SO-04; SO-05; SO-06; SO-07; SO-08) nie je rovnaká výmera. Máme tomu rozumieť, že frézovať sa bude odlišné množstvo ako množstvo, ktoré sa bude pokladať?

Odpoveď:

Áno frézovať sa bude menej napr. SO – 02 – Frézovanie 2640 m². Búranie zvyškov asfaltu okolo kanalizačných poklopov sa nedá frézovať = 160m² + 2640m² = 2800m². Asfaltovanie sa rovná frézovanie + búranie.

S pozdravom SC ŽSK