



Stavba: **Výstavba školskej jedálne**

B.3 Protokol o určení vonkajších vplyvov

E				
D				
C				
B				
A				
Rev.	Opis zmeny	Strana	Dátum	Podpis

Školské stravovacie zariadenie

Arch. č.

763.2.B.3

Stupeň: **Dokumentácia pre stavebné povolenie**



Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia
tel.: +421 55 6226719, fax: +421 55 6232795
e-mail: reprex@reprex.sk

Vypracoval	Ing. V. Klešč	01.08.2019	
Zodpov. projektant	Ing. V. Klešč	01.08.2019	
Hlavný inžinier stavby	Ing. J. Petržala	01.08.2019	
Status	Meno	Dátum	Podpis



Stavba: **Výstavba školskej jedálne**

Protokol o určení vonkajších vplyvov č.763.2/2019

vypracovaný odbornou komisiou zloženou zo samostatných projektantov.

V Košiciach, 1.8.2019

Zloženie komisie:

Predseda	Ing. Ján Petržala	- HIP
členovia	Ing. Vladimír Klešč	- elektro
	Ing. Gabriel Kaleta	- elektro

Akcia: Výstavba školskej jedálne - SO 01 – Školská jedáleň

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- normy STN
- technické riešenie danej stavby

Popis technologického procesu a zariadení:

Predmetný projekt rieši elektroinštaláciu v rámci objektu Školská jedáleň s kuchyňou a priestormi pre ubytovanie

Rozhodnutie:

Číslo Miest	Názov objektu / miestnosti	Zóny	Kód vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
	Sprchy	zóny 0,1,2,3 podľa STN 33 2000-7-701	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
	Ostatné vnútorné priestory objektu		AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
	Kuchyňa – bežná prevádzka		AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
	Vonkajšie dotknuté priestory		AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, Dážď, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

01.08.2019

.....
podpis predsedu