



ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3 AC 22 000 V 50 Hz  
OCHRANA : UZEMNENÍM

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C  
OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41  
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Stavba:			Školské stravovacie zariadenie		
Investor:			Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice		
Generálny projektant:			 REPRES, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu		 
Dátum:	01.08.2019	Hlavný inžinier projektu:		Autorizácia	
Stupeň:	Dokumentácia pre stavebné povolenie	Ing. J. PETRŽALA			
Mierka:	1 : 50	Meno Podpis			
Formát:	2 x A4	Zodpovedný projektant profesie:			
		Ing. V. Klešč			
		Meno Podpis			
		Zhotovil:			
		Ing. V. Klešč			
		Meno Podpis			
		Kontroloval:		Číslo súpravy dokumentácie	
		Ing. L. Klešč			
		Meno Podpis			
C					
B					
A					
Zmena				Dátum uskutočnenia zmeny	
Objekt:					
SO 002 - ÚPRAVA JESTVUJÚCEJ TRAFOSTANICE					
Časť:					
Obsah:					
Dispozícia					
Archívne č.:			Súbor:		Zmena č.: 0
763 2 D 002 002 0			763.2.D.002.002.0.dwg		Výkres č.: 002
Dokumentácia je duševným majetkom autorov. Akékoľvek jej rozmnožovanie či už časti, alebo celku, prípadne využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov. Subject to law this document is a author's secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the authors.					