




Stavba: **Školské stravovacie zariadenie**

## Výkaz výmer

E					
D					
C					
B					
A					
Rev.	Opis zmeny	Strana	Dátum	Podpis	
Objekt: <b>SO 005 – Prípojka NN</b>			Arch. č.		
Časť:			<b>763.2.D.005.vv</b>		
Stupeň: <b>Dokumentácia pre stavebné povolenie</b>					
 Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719, fax: +421 55 6232795 e-mail: <a href="mailto:reprex@reprex.sk">reprex@reprex.sk</a>		Vypracoval	<b>Ing. V. Klešč</b>	<b>01.08.2019</b>	
		Zodpov. projektant	<b>Ing. V. Klešč</b>	<b>01.08.2019</b>	
		Hlavný inžinier stavby	<b>Ing. J. Petržala</b>	<b>01.08.2019</b>	
		Status	Meno	Dátum	Podpis

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školské stravovacie zariadenie Rožňava

Objekt:

SO 005 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16. 9. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižovaná	0,00	20,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školské stravovacie zariadenie Rožňava

Objekt:

**SO 005 - Prípojka NN**

Miesto:

Dátum:

16. 9. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

**0,00**

**0,00**

M - Práce a dodávky M

0,00

0,00

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

0,00

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

0,00

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

0,00

0,00

VP - Práce navyše

0,00

0,00

0,00

## ROZPOČET

Stavba:

Školské stravovacie zariadenie Rožňava

Objekt:

## SO 005 - Prípojka NN

Miesto:

Dátum:

16. 9. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

D M

## Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

## Elektromontáže

0,00

12	K	210010156	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 160 uložená pevne	m	160,000		0,00
13	M	286530130300	Spojka nasúvacia HDPE DN 160, Ø2160 FA, čierna, KOPOS	ks	5,000		0,00
14	M	345710006200	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, DN 160, KOPOS	m	160,000		0,00
15	M	345710006270	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čírna KF 09160 UVFA, D 160 mm, KOPOS	m	160,000		0,00
7	K	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	4,000		0,00
8	M	354310026100	Káblové oko medené lisovacie CU 120x8 KU-L	ks	4,000		0,00
5	K	210100010	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	8,000		0,00
6	M	354310027000	Káblové oko medené lisovacie CU 150x10 KU-L	ks	8,000		0,00
9	K	210120104	Poistka nožová veľkost 2 do 400 A 500 V	ks	15,000		0,00
10	M	345290007700	Poistková vložka PNA2 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG	ks	12,000		0,00

P

Poznámka k položke:  
Charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free

11	M	345290007800	Polstková vložka PNA2 315A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG	ks	3,000		0,00
----	---	--------------	--	----	-------	--	------

P

Poznámka k položke:  
Charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free

16	K	210170301	Meracie trafo prúdu nn vrátane zap., všetky prevody	ks	3,000			0,00
17	M	357310000100	prístrojové trafo prúdu 400/5 A, 10 VA, 0,5s, úradne ciachované	ks	3,000			0,00
18	K	210193003	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 3	ks	1,000			0,00
19	M	357110001500	Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 3 DIN00 VV 2x400A/2x160A P1	ks	1,000			0,00
3	K	210902146	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x120	m	140,000			0,00
4	M	341110031000	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x120 mm2	m	140,000			0,00
1	K	210902147	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150	m	40,000			0,00
2	M	341110031100	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x150 mm2	m	40,000			0,00

D 46-M

### Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

22	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	60,000		0,00
23	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	120,000		0,00
24	M	583110000300	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,480		0,00
25	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000		0,00
26	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	60,000		0,00
27	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3	m	60,000		0,00

D HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

30	K	HZS000112H	- demontáže existujúcich PTP a káblov	hod	16,000		0,00
31	K	HZS000112I	- zaústenie káblov do prípojkových skrií	hod	8,000		0,00
29	K	HZS000112Z	- drobné stavebné úpravy – prestup kábla cez stenu a jeho utesnenie	hod	20,000		0,00
32	K	HZS000114A	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000		0,00

VP

Práce navyac

0.00

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00