




- MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ KRAJA VÝKOPU OD BOKU IZOLÁCIE POTRUBIA JE 100mm
- PODSYP A ZÁSYP PREDIZOLOVANÝCH POTRUBÍ JE MINIMÁLNE 100mm
- VÝSTRAŽNÉ FÓLIE SÚ UMIESTNENÉ 200mm NAD POTRUBIAMI
- VÝSTRAŽNÉ FÓLIE SÚ ŠIROKÉ MINIMÁLNE AKO VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBÍ

Školské stravovacie zariadenie

Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Generálny projektant:		 REPPEX [®]		REPPEX, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu		 	
Dátum:		01.08.2019		Hlavný inžinier projektu:		Autorizácia	
Stupeň:		Dokumentácia pre stavebné povolenie		Ing. J. PETRŽALA			
Mierka:		1 : 25		Zodpovedný projektant profese:			
Formát:		2 x A4		Ing. S. TOKÁR			
±0.000 = 313,45 m n.m. súradný systém JTSK výškový systém BpV		Zhotovili:		Meno			
		Ing. M. TOKÁR		Podpis			
		Kontrolovali:		Meno			
A		Ing. S. TOKÁR		Podpis		Číslo súpravy dokumentácie	
Zmena						Dátum uskutočnenia zmeny	
Objekt:		SO 007 - PRELOŽKA EXISTUJÚCEHO TEPLOVODU A PRÍPOJKY TÚV					
Časť:		PR - Potrubné rozvody teplovodu a TÚV					
Obsah:		TYPOVÉ ULOŽENIE POTRUBÍ					
Archívne č.:		763 2 D 007 UK 002 0		Súbor:		Zmena č.:	
				763.2.D.007.UK.002.0.dwg		Výkres č.:	
						002	