

Prípojky z uličných vpustov UV1, UV2, UV3, UV4, UV5

TYP ULOŽENIA VO VOLNOM TERÉNE

Zarezanie exist. asf. krytu obojsstranne nad ryhou

**Zatrávnenie + ohumusovanie, hr. 150 - 300 mm
alebo oprava podľa pôvodného stavu**

) Obsyp nad potrubím nezhutňovať!

POZNÁMKA :

Drenáž plní funkciu iba počas výstavby kanalizácie
Slúži na odvedenie vody z dna ryhy do čerpacej jamy

PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ BEZPODMIENEČNE VYTÝČIŤ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ TRASY JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ. OVERIŤ TRASU, NIVELETU A MATERIÁL JESTVUJÚCEJ AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE NA ZÁKLADE SKUTKOVÉHO STAVU, DO KTOREJ SÚ ZAŠTENÉ JEDNOTLIVÉ NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY. NA ZÁKLADE POVRCHOVÝCH ZNAKOV A SKUTKOVÉHO STAVU JESTVUJÚCEJ AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE JE NUTNÉ STANOVÍŤ VŠETKY NIVELETY JEDNOTLIVÝCH NAVRHOVANÝCH PŘÍPOJOK A PŘÍPADNE PRISPOSOBIŤ NIVELETY PŘÍPOJOK RIEŠENÝCH V RÁMCI ZTI. JE POTREBNÉ PREČISTENIE JESTVUJÚCEJ AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE A ZAISTENIE JEJ FUNKČNOSTI.

LEGENDA:

č.	POPIS
1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU
2	PAŽENIE
3	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM V CESTÁCH ŠTRKODRVOU, PO VRSTVÁCH, hr. max 250 mm
4	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA NESÚDRŽNOU ZEMINOU, max. ZRNO 20 mm
5	Potrubie z uličných vpustov, PVC DN 200 mm
6	LÔŽKO Z PIESKU
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 100 (po ukončení stavby nefunkčná)
8	DRENÁŽNA RYHA VYPLNENÁ ŠTRKOM (max. zrno 63 mm)

Stavba: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Školské stravovacie zariadenie</div>		
Investor: <div style="text-align: center; font-size: 18px;">Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</div>		
Generálny projektant: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> REPREX, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>		
Dátum: <div style="text-align: center; font-size: 16px;">01.08.2019</div>	Hlavný inžinier projektu: Ing. J. PETRŽALA <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> Meno Podpis </div>	Autorizácia Číslo súpravy dokumentácie
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie	Zodpovedný projektant profesie: doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD. <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> Meno Podpis </div>	
Mierka: -	Zhotovil: Ing. Z. LUKÁČOVÁ <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> Meno Podpis </div>	
Formát: 2 x A4	Kontroloval: doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD. <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> Meno Podpis </div>	
±0.000 = 313,45 m n.m. súradný systém JTSK výškový systém BpV		
C		
B		
A		
Zmena		Dátum uskutočnenia zmeny
Objekt: <div style="text-align: center; font-size: 20px; font-weight: bold;">SO 012.1 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLÔCH</div>		
Obsah: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">ULOŽENIE POTRUBIA</div>		
Archivné č.: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">763 2 D 012 1 004 0</div>	Súbor: 763.2.D.012.1.004.0.dwg	Zmena č.: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">0</div>
		Výkres č.: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">004</div>