

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Úprava vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba

**Obstarávateľ:** Mesto Rožňava

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 04.08.2022 12:07:06

**Zverejnené:** 04.08.2022 16:03:43

**Otázka:** v ZoD v čl.13 Výkonová zábezpeka bod 5. je uvedené, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonnej zábezpeky predložiť objednávateľovi bankovú záruku. Bude verejný obstarávateľ požadovať uzatvorenie bankovej záruky priamo na predmetnú zákazku?

**Odpoveď:** výkonová zábezpeka sa bude uchádzačom predkladať, tak ako je uvedené v návrhu zmluvy o dielo. Výkonová zábezpeka vo forme bankovej záruky musí obsahovať náležitosti uvedené v príslušnom článku zmluvy týkajúcom sa výkonovej zábezpeky. Výkonová zábezpeka musí byť dostatočne adresná, tak aby umožnila plnenie v prípade potreby, ak takáto vznikne.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 02.08.2022 09:50:50

**Zverejnené:** 04.08.2022 16:03:43

**Otázka:** v súťažných podkladoch v dokumente TS v časti SO-03 Drobná architektúra a parkové doplnky je pri opise Outdoorové fitness prvky uvedené nasledovné: "Prvky sú certifikované podľa EN 957". Môže nám verejný obstarávateľ potvrdiť túto požiadavku resp. podmienku?

**Odpoveď:** v projektovej dokumentácii vypracovanej v roku 2017, bolo uvedené, že pre outdoorové fitness prvky platí norma EN 957. Časti tejto normy boli v nasledujúcich rokoch zrušené a nahradené - STN EN ISO 20957. Bezpečnostné požiadavky na výrobu, inštaláciu, kontrolu a údržbu trvalo inštalovaných fitness zariadení, voľne prístupných vonkajších fitness zariadení špecifikuje aj norma STN EN 16630, vydaná 1.4.2019. Uchádzač preto bude pri príprave ponuky vychádzať z aktuálne platných noriem.