

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKÔLKY S
ROZŠÍRENÍM KAPACITY V OBCI GEČA S MRK

Kostolná ulica 463/10, Geča, kat.územie obec Geča, p.č.4/8, 4/10, 569

STUPEŇ: Projekt pre stavebné povolenie

INVESTOR: Obec Geča, Kostolná 8, Geča, PSČ 044 10, SR

PROFESIA: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Jaroslav BURDA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Peter VALENT

DÁTUM: 07/2021

poz. č.	popis	m.j.	počet m.j.	jednot. cena	dodávka	montáž
1,3	Zostava teplovodný kondenzačný kotol na zemný plyn Vitodens 200 - 35, Viessmann, Q = 1,8 - 35,0, N = 3,8 Nm ³ /h, Vitotronic 200 HO2B, zásobníkový ohrievač Vitocell 100-W CUGA 150, obj.č. Z020388 - AZ revízny kus priamy, DN 60/100, obj.č. 7635634 - prechod strechou DN 60/100, obj.č. 7373230 - AZ rúra DN 60/100, l=0,5 m, obj.č. 7373223 - AZ rúra DN 60/100, l=1,0 m, obj.č. 7373224 - AZ rúra DN 60/100, l=1,95 m, obj.č. 7373225 2 ks - univerzálna strešná taška DN 60/100, obj.č. 7452499	kpl	1			
2,3	Zostava teplovodný kondenzačný kotol na zemný plyn Vitodens 200 - 19, Viessmann, Q = 1,8 - 19,0, N = 2,1 Nm ³ /h, Vitotronic 200 HO2B, zásobníkový ohrievač Vitocell 100-W CUGA 150, obj.č. Z020406 - AZ revízne koleno, DN 60/100, obj.č. 7373229 - prechod strechou DN 60/100, obj.č. 7373230 - AZ koleno 87, DN 60/100, obj.č. 7373226 - AZ rúra DN 60/100, l=0,5 m, obj.č. 7373223 - AZ rúra DN 60/100, l=1,0 m, obj.č. 7373224 - AZ rúra DN 60/100, l=1,95 m, obj.č. 7373225 2 ks - univerzálna strešná taška DN 60/100, obj.č. 7452499	kpl	1			
4	Tlaková expanzná nádoba s vakom Reflex NG 18/3, objem 18,0 dm ³ , medium voda, otvárací pretlak 300,0 kPa, hydrostatický tlak 100,0 kPa, - konzola s páskou KS, - guľový kohút MK 3/4"	kpl	1			