



Poradové číslo: 25 Dátum podania: 26.08.2022 14:20:05 Zverejnené: 22.09.2022 15:18:26

Otázka č. 3:

SO 11-33-02 Železničná estakáda v žkm 192,819 , výkaz výmer p.č.43-„Mostné ložisko kalotové-dodávka+montáž“. V projektovej dokumentácii nie sú uvedené parametre ložísk. Prosíme o doplnenie parametrov kalotových ložísk.

Odpoveď:

Presný výpis ložísk a ich parametrov bude súčasťou DRS. Obstarávateľ uvádza zjednodušený výpis ložísk so základnými parametrami. Výkaz výmer ostáva bez zmeny.

SO 11-33-02 - Návrhové sily na ložiská (kalotové)				
	Počet	Fz	Fx	Fy
	ks/most	kN	kN	kN
Pevné	14	7000	3000	800
Posuvné v x	14	7000		800
Posuvné v y	14	7000	3000	
Všesmerné	14	7000		
*z zvislá, x pozdĺž mosta				

Otázka č. 4:

SO 09-33-01 Železničný most v žkm 187,500 nad cestou III/18156, výkaz výmer p.č.51-„Mostné ložisko oceľové hrncové-dodávka+montáž“. V projektovej dokumentácii nie sú uvedené parametre ložísk. Prosíme o doplnenie parametrov hrncových ložísk.

Odpoveď:

Presný výpis ložísk a ich parametrov bude predmetom DRS. Obstarávateľ uvádza zjednodušený výpis ložísk so základnými parametrami. Výkaz výmer ostáva bez zmeny.

SO 09-33-01 - Návrhové sily na ložiská (hrncové)				
	Počet	Fz	Fx	Fy
	ks/most	kN	kN	kN
Posuvné v x	2	9000		1500
Všesmerné	2	9000		
*z zvislá, x pozdĺž mosta				